

San Giorgio Bigarello, 10 gennaio 2022

Oggetto: Dichiarazione di conformità ai limiti previsti dal DLgs 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche:

Con riferimento alla Sezione 2 dell'allegato IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 si dichiara che i generatori di aria calda modelli:

GENP 30

GENP 50

GENP 80

GENP 100

GENP 150

di produzione STEP srl rispettano i limiti ivi previsti.

Polveri totali < 100 mg/Nm³

Monossido di carbonio CO<350 mg/Nm³

Ossidi di azoto<500 mg/Nm³

Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 11%.

Step S.r.l.

Il Direttore Tecnico



Step S.r.l.