



INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, USO
CALDAIE MURALI A GAS


AETERNA MX
12/18 - 20/25 - 25/30 - 30/35 - 35/35
PN R



Caldaie a condensazione

Gas Naturale (G20) 20 mbar

GPL (G31) Butano/Propano (30/37 mbar)



La prima accensione della caldaia e la convalida della garanzia devono essere eseguite da un tecnico qualificato

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Il presente libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto ed è a corredo di ogni caldaia.



Attenersi scrupolosamente alle avvertenze che seguono ed a quelle contenute in seguito nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione.

Conservare con cura il presente libretto, allegando ad esso la documentazione di tutti gli eventuali accessori opzionali abbinati alla caldaia o all'impianto, per ogni ulteriore consultazione.

L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza delle vigenti leggi e norme Nazionali e Locali, da personale professionalmente qualificato e secondo le istruzioni del costruttore.

Pericolo Monossido di Carbonio (CO): il CO è un gas inodore ed incolore. La ventilazione permanente del locale in cui è installata la caldaia a tiraggio forzato con aspirazione dall'ambiente (tipo di apparecchio B2), dev'essere realizzata e dimensionata in conformità con le vigenti norme Nazionali. Qualsiasi manomissione, occlusione o neutralizzazione della ventilazione permanente può portare a conseguenze gravissime per le persone presenti nei locali, quali intossicazione da CO, danni permanenti e morte. Inoltre, la miscela di CO ed O₂ può essere esplosiva.

Per personale professionalmente qualificato s'intende quello avente specifica competenza tecnica del settore dei componenti di impianti di riscaldamento ad uso civile e produzione acqua calda, come previsto dalla regolamentazione vigente.

Le operazioni eseguibili dall'utente sono solo ed **esclusivamente** quelle contenute nella sezione "Guida per l'uso". È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso, e comunque da inosservanza delle vigenti leggi e norme Nazionali e Locali e delle istruzioni date dal costruttore stesso.

Importante: questa caldaia serve a riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica; deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e/o ad una rete di distribuzione di acqua calda compatibile alle sue prestazioni ed alla sua potenza.

Non lasciare **alla portata dei bambini** tutto il materiale tolto dalla caldaia (cartone, chiodi, sacchetti di plastica, ecc.) in quanto fonti di pericolo.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica agendo sull'interruttore dell'impianto e bloccare l'accesso di gas combustibile per mezzo degli appositi organi di intercettazione.

In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento, disattivare l'apparecchio astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto.

L'assistenza e la riparazione della caldaia dovranno essere effettuate solamente da personale professionalmente qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Qualora si decida di non utilizzare più l'apparecchio, si dovranno rendere innocue quelle parti che possono causare potenziali fonti di pericolo.

Se l'apparecchio dovesse essere trasferito ad un altro proprietario (ad esempio in caso di vendita o locazione dell'immobile), assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.

La caldaia dovrà essere destinata **solo all'uso per il quale è stata espressamente prevista**. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

È vietato l'utilizzo dell'apparecchio per **scopi diversi** da quanto specificato. Questo apparecchio deve essere **installato esclusivamente a parete**.

Simboli delle avvertenze per la sicurezza

 Avvertenza generica per la sicurezza	 Avvertenza generica per la sicurezza	 Pericolo di natura fisica (lesioni)
 Pericolo di natura termica (ustioni)	 Avvertenze generali oppure consigli per evitare danni materiali o per ottenere miglioramenti	

Leggi e norme di riferimento



Tutti i riferimenti a norme e leggi nazionali citati nel presente libretto, sono indicativi in quanto le leggi e le norme possono subire variazioni ed integrazioni da parte dell'autorità competente. Rispettare anche le eventuali norme e disposizioni locali (non citate nel presente libretto) in vigore nel territorio in cui avviene l'installazione.

Personale addetto all'installazione

D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

D. Lgs. 04/12/1992, n° 475 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale"



Utilizzate dispositivi di protezione individuale (in particolare guanti) durante le operazioni di movimentazione, installazione e manutenzione delle caldaie. Fare attenzione alle parti metalliche, per evitare la possibilità di lesioni personali quali tagli e abrasioni.

Installazione, esercizio e manutenzione

Legge 05-03-90 n°46 art. 8, 14 e 16 "Norme per la sicurezza degli impianti".

Legge 09-01-91 n°10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

D.P.R. 26-08-93 n°412 e successive modifiche "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4 della Legge 9 Gennaio 1991 n°10".

D.P.R. 02-04-2009 n° 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".

D.Lgs 19-08-05 n°192 e successive modifiche "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

ALLEGATO G D.Lgs 19-08-05 n°192

Decreto Ministeriale 17-03-03 "Libretto di impianto".

Decreto Ministeriale 12-04-96 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".

Decreto Ministeriale 22-01-08 n°37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Norma UNI 7129 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione".

Norma UNI 7131 "Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da reti di distribuzione".

Norma UNI 11071 "Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione ed a□ni".

Norma UNI 8065 "Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile".

Norma per impianti elettrici CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori".

Avvertenze per l'utente

Importante



Avvertendo odore di gas:

- 1 - non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille;
- 2 - aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale; 3 - chiudere i rubinetti del gas;
- 4 - chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato.



Non ostruire le aperture di aerazione del locale dove è installato un apparecchio a gas per evitare situazioni pericolose quali la formazione di miscele tossiche ed esplosive.

Messa in servizio e conduzione



Le operazioni di messa in servizio e manutenzione della caldaia devono essere effettuate da personale professionalmente abilitato (ad esempio l'installatore o un Centro Assistenza autorizzato STEP).

Quest'ultimo dovrà verificare:

che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di alimentazione gas; che la taratura del bruciatore sia compatibile con la potenza caldaia;

la corretta funzionalità del condotto evacuazione dei fumi;

che la adduzione dell'aria comburente e le evacuazioni dei fumi avvengano in modo corretto secondo quanto stabilito dalle vigenti Norme Nazionali;

che siano garantite le condizioni per l'aerazione, nel caso in cui la caldaia venga racchiusa dentro vani tecnici.



Questa caldaia è progettata e predisposta per essere alimentata a **Gas Naturale G20** (metano) oppure a **Propano/Butano G30/G31**. Può essere trasformata, a cura di un tecnico abilitato, per funzionare con altro tipo di gas tra quelli suddetti.



L'utente non deve intervenire sui componenti sigillati né manomettere i sigilli. Solo tecnici specializzati riconosciuti ed il servizio di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore possono rimuovere i sigilli dalle parti costruttive sigillate.



L'apparecchio è provvisto di più dispositivi di sicurezza che ne bloccano il funzionamento in caso di problemi alla caldaia o ai relativi impianti. Questi dispositivi non devono mai essere messi fuori servizio: in caso di interventi ripetuti, far ricercare la causa da un tecnico abilitato, anche negli impianti a cui la caldaia è collegata e nel sistema di scarico/aspirazione che dev'essere efficiente e realizzato secondo le istruzioni e le norme in vigore (ved. esempi nel par. "Fumisteria" a pagina 19). Se un componente della caldaia risulta guasto, è obbligatorio utilizzare solo ricambi originali.



Se si prevede un lungo periodo di assenza dell'utente e/o di inattività della caldaia, consultare il seguente manuale per le necessarie precauzioni riguardanti l'alimentazione elettrica, gas e la protezione antigelo.



Non toccare parti calde della caldaia, quali portine, cappa fumi, condotto di scarico, ecc. che durante e dopo il funzionamento (per un certo tempo) sono surriscaldate. **Ogni contatto con esse può provocare pericolose scottature.** È vietato pertanto che ci siano bambini o persone inesperte nei pressi della caldaia in funzionamento

Non esporre la caldaia a spruzzi di acqua o di altri liquidi o a vapori diretti (es. dei piani di cottura). Non ostruire nemmeno momentaneamente e/o parzialmente i terminali d'aspirazione e scarico.

Non appoggiare alcun oggetto sopra la caldaia e non lasciare materiali infiammabili, né liquidi, né solidi (es. carta, stracci, plastica, polistirolo) nelle vicinanze della stessa.

L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali

siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio. (CEI EN 60335-1:2008-07 7.12).

Allorché si decida la disattivazione definitiva della caldaia, far effettuare da personale professionalmente qualificato le operazioni relative, accertandosi fra l'altro che vengano disinserite le alimentazioni elettrica, idrica e del combustibile.

Solo per modelli che aspirano direttamente dall'ambiente (apparecchi di tipo B installati all'interno): L'installazione di aspiratori, caminetti e simili nello stesso locale in cui è installato l'apparecchio di tipo B (e nel locale adiacente in caso di ventilazione naturale indiretta) è vietata tranne nei casi previsti dalla normativa vigente e comunque deve essere realizzata solo ed esclusivamente rispettando i provvedimenti di sicurezza previsti dalle norme nazionali vigenti, e ciò anche in caso di modifiche o aggiunte.

Installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione

Tutte le operazioni di installazione, messa in servizio, manutenzione, riparazione e trasformazione di gas **devono essere eseguite da personale abilitato** ai sensi delle norme e leggi vigenti.

Le operazioni di manutenzione della caldaia devono essere eseguite secondo le prescrizioni del costruttore e delle norme e leggi vigenti per le parti non comprese nel presente libretto d'istruzioni; si consiglia, per mantenere le prestazioni energetiche della caldaia, almeno una volta all'anno.

Libretto di impianto o di centrale

Tutti gli impianti devono essere corredati di un libretto di impianto (per potenza fino a 35 kW) o libretto di centrale (per potenze superiori a 35 kW). Tutte le operazioni di manutenzione, oltre alle verifiche della combustione, devono essere riportati sugli opportuni libretti unitamente al nominativo del responsabile della manutenzione.

Verifica della combustione

La verifica della combustione consiste in un controllo dell'efficienza del generatore di calore. I generatori di calore che a seguito della verifica presentassero valori di rendimento inferiori a quelli minimi richiesti dalla legge, e non siano riconducibili a detti valori minimi con opportune operazioni di manutenzione (che, si ricorda, devono essere eseguite da personale abilitato), dovranno essere sostituiti.

Esercizio e manutenzione degli impianti termici

La responsabilità iniziale dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico è dell'utente dell'impianto individuale (occupante dell'immobile, sia esso proprietario o no dell'immobile stesso) o dell'amministratore di condominio nel caso di impianti centralizzati; sia l'utente che l'amministratore possono trasferire la responsabilità della manutenzione ed eventualmente dell'esercizio ad un "terzo" soggetto abilitato. Qualora l'utente dell'impianto individuale o l'amministratore decidano di mantenere in prima persona le responsabilità di cui sopra, dovranno comunque affidare ad una impresa abilitata le operazioni di manutenzione del generatore.

Smaltimento dell'apparecchio (Direttiva Europea 2012/19/UE)



Questo prodotto al termine del ciclo di vita utile, deve essere raccolto, smaltito, trasportato in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani seguendo la normativa RAEE in attuazione della direttiva Europea 2012/19/UE. In questo modo potrà essere recuperato contribuendo ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla norma vigente.

Per informazioni sullo smaltimento è possibile contattare il comune di residenza o il rivenditore nel caso in cui il prodotto venga sostituito con uno analogo.



È VIETATO smaltire il prodotto assieme ai rifiuti

Indice

Sezione	Pagina	Sezione	Pagina
1 Disposizione generali	7	6.3 Controllo della combustione	36
1.1 Circuito idraulico	8	cambio di gas	
1.2 Pannello di comando	9	6.4 Conversione della caldaia in caso di	36
1.2 Pannello di comando	9	cambio di gas	36
1.3 Dimensioni generali	10	6.5 Funzione test/spazzacamino	37
1.4 Circolatore	10	6.6 Compensazione climatica	37
1.5 Prevalenza disponibile	10		
2 Dati tecnici		7.0 Manutenzione	38
2.1 Tabella 3/A - AETERNA 12 metano	11	7.1 Sostituzione pannelli caldaia	38
2.2 Tabella 3/B - AETERNA 12 gpl	12	7.2 Sostituzione elettrodi	38
2.3 Tabella 3/C - AETERNA 12 G230	13	7.3 Sostituzione ventilatore	39
2.4 Tabella 3/D - AETERNA 20 metano	14	7.4 Sostituzione sensore sanitario	39
2.5 Tabella 3/E - AETERNA 20 gpl	15	7.5 Sostituzione sensore flusso sanitario	39
2.6 Tabella 3/F - AETERNA 20 G230	16	7.6 Sostituzione motore valvola deviatrice	40
		7.7 Sostituzione stelo otturatore valvola deviatrice	40
2.7 Tabella 3/G - AETERNA 30 metano	17	7.8 Sostituzione valvola di sicurezza	40
2.8 Tabella 3/H - AETERNA 30 gpl	18	7.9 Sostituzione scambiatore a piastre	40
2.9 Tabella 3/I - AETERNA 30 G230	19	7.10 Sostituzione pressostato di minima	40
2.10 Tabella 3/L - AETERNA 30 metano	20	7.11 Sostituzione bruciatore	40
2.11 Tabella 3/M - AETERNA 30 metano	21	7.12 Sostituzione circolatore	41
2.11 Tabella 3/N - AETERNA 35 metano	22	7.13 Sostituzione sensori riscaldamento	41
2.12 Tabella 3/O - AETERNA 35 gpl	23	7.14 Sostituzione termostato limite	41
		7.15 Sostituzione sensore fumi	41
3.0 Installazione	24	7.16 Pulizia e sostituzione	41
3.1 Evacuazione dei prodotti della combustione ed aspirazione	24	raccogli condensa	
3.2 Allacciamenti idraulici	24	7.17 Sostituzione valvola gas	42
3.3 Allacciamenti gas		7.18 Sostituzione scatola pannello strumenti	42
3.4 Allacciamenti elettrici caldaia	25	7.19 Sostituzione circuito stampato/display	42
3.5 Collegamenti terminali di scarico fumi ed aria aspirazione aria	25		
3.6 Installazione con l'uscita posteriore	27	8 Controllo funzionamento in riscaldamento	43
3.7 Installazione con uscita laterale	27	8.1 LOG DEGLI ERRORI	44
3.8 Condotti coassiali	29	8.1 Controllo funzionamento in sanitario	44
3.9 Installazione tubi concentrici	30		
Verticali Ø 60-100, uscita orizzontale		9.0 Collegamenti elettrici	45
3.10 Installazione tubi concentrici	30		
Verticali Ø 60-100, uscita verticale		10 Elenco dei parametri	45
3.11 Installazione tubi separati	31		
Ø 80		11 Esploso parti di ricambio	
3.12 Installazione tubi concentrici	32		
Verticali Ø 80-125, uscita orizzontale			
3.13 Installazione tubi concentrici	32		
Verticali Ø 80-125, uscita verticale			
4.0 Utilizzo	33		
4.1 Avvertenze per l'utilizzatore	33		
5.0 Connessioni	33		
5.1 Valvola di sicurezza	33		
5.2 Scarico condensa	33		
5.3 Sonda esterna	33		
6.0 Messa in servizio della caldaia (accensione)	35		
6.1 Verifica e regolazione in funzionamento	35		

1 DISPOSIZIONE GENERALE




Fig. 1

LEGENDA

- | | |
|---|---|
| 1 - Mandata riscaldamento | 12 - Vaso di espansione |
| 2 - Idrometro | 13 - Elettrodo di accensione |
| 3 - Ingresso gas Ø 3/4" | 14 - Sensore fumi |
| 4 - Ritorno riscaldamento | 15 - Scambiatore |
| 5 - Scarico acqua | 16 - Elettrodo di rivelazione |
| 6 - Circolatore | 17 - Scarico condensa |
| 7 - Valvola di sicurezza 3 bar | 18 - Termostato limite di blocco |
| 8 - Pressostato acqua | 19 - Sensore di temperatura mandata riscaldamento |
| 9 - Valvola sfiato aria automatica | 20 - Silenziatore aspirazione aria |
| 10 - Sensore di temperatura ritorno riscaldamento | 21 - Sifone |
| 11 - Ventilatore | |

1.1 CIRCUITO IDRAULICO




Fig. 2

LEGENDA

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 - Sensore fumi | 11 - Sensore mandata riscaldamento |
| 2 - Scambiatore primario | 12 - Valvola gas |
| 3 - Elettrodo di rivelazione | 13 - Vaso di espansione |
| 4 - Elettrodo di accensione | 14 - Valvola sfiato |
| 5 - Ritorno riscaldamento | 15 - Circolatore |
| 6 - Mandata riscaldamento | 16 - Pressostato acqua |
| 7 - Scarico condensa | 17 - Valvola di sicurezza |
| 8 - Ventilatore | 18 - Valvola motorizzata |
| 9 - Sensore ritorno riscaldamento | 19 - Rubinetto di carico impianto |
| 10 - Termostato di sicurezza | |

M - Mandata
 MB - Mandata al bollitore
 G - Gas
 RB - Ritorno dal bollitore
 R - Ritorno

1.2 PANNELLO DI COMANDO

1 - ON/OFF.

Premere il pulsante 1 per selezionare le seguenti funzioni:
estate, funzionamento solo acqua sanitario,
inverno, funzionamento riscaldamento e sanitario,
OFF spegnimento caldaia.

2 - RESET/ESC


3/4 - RISCALDAMENTO

Pulsanti di scorrimento.




Premere per selezionare il valore dell'acqua di mandata del riscaldamento e/o scegliere le varie regolazioni da altre funzioni

5/6 - SANITARIO




Premere per selezionare il valore della temperatura desiderata dell'acqua del sanitario.

2/6 - INFO




Premere i pulsanti 2 e 6 insieme per 3 secondi per vedere i valori di funzionamento della caldaia.




Premere i pulsanti 3 e 4 di scorrimento per scegliere di visualizzare i seguenti dati:

- 0- = Temperatura di mandata (°C);
 - 1- = Temperatura di sanitario (°C);
 - 2- = Potenza di caldaia (%);
 - 3- = Temperatura di ritorno (°C)
 - 4- = Temperatura sonda esterna (se presente);
 - 5- = Velocità effettiva del ventilatore (rpm/100);
 - 6- = Frequenza letta dal flussimetro sanitario (Hz);
 - 7- = Temperatura fumi;
 - 8- = Portata acqua sanitaria (l/min)
- Premere Reset per uscire da INFO.


1/2 - TEST/SPAZZACAMINO



Premere i pulsanti 1 e 2 insieme per 3 secondi.




Premere i pulsanti 4 per il funzionamento alla massima potenza e 3 per il funzionamento alla minima potenza.



a funzione test si disattiverà automaticamente dopo 15 min. se non si premono i tasti 3 o 4. Per uscire prima premere il pulsante 2 di ESC.

2/4 - PROGRAMMAZIONE



Premere i pulsanti 2 e 4 insieme per 3 secondi.

Premere i pulsanti 3 e 4 di scorrimento per scegliere le seguenti funzioni:

- P001: Massima velocità del ventilatore in riscaldamento.
- P002: Massima velocità del ventilatore in sanitario.
- P003: Preriscaldamento del sanitario ("0" non attivato e "1" attivato).



Fig. 3

P004 Impostazione alta o bassa temperatura in riscaldamento: "0" bassa (max 50°C) e "1" alta (max 80°C).

P005: Regolazione compensazione esterna (default 20).

P006: antibloccaggio circolatore: "0" disattivato e "1" attivato.

P009: Potenza di accensione. È possibile regolare la percentuale della potenza in accensione compresa da 0 a 99%.

P0010: Modello di caldaia
("0" AETERNA 20 - "1" AETERNA 30
"2" AETERNA 30 - "3" AETERNA 35).

P0011: Tipo di caldaia
1 = combinata sanitario/riscaldamento con 2 sonde;
2 = combinata sanitario/riscaldamento con 1 sonda;
3 = solo riscaldamento
4 = riscaldamento e bollitore,
5 = caldaia riscaldamento e bollitore con timer

P0012: Tipo di Gas
0 = METANO
1 = GPL

P0013: Selezione tipo di circolatore
0 = WILO/Shinhoo;
1 = GRUNDFOS;

P0014: Sonda fumi.
0 = disabilitata;
1 = abilitata;

DISPLAY




Fig. 4

1 - Quando la caldaia funziona in sanitario l'icona 1 lampeggia.

2 - Segnalazione anomalia caldaia, verrà visualizzato il codice errore.

3 - Quando la caldaia funziona in riscaldamento, l'icona 3 lampeggia.

4 - Blocco caldaia per anomalia, premere il pulsante 2 di Reset una volta ripristinata l'anomalia segnalata.

5 - Quando la caldaia è in funzione l'icona 5 lampeggia.

6 - Visualizzazione informazioni caldaia.

1.3 DIMENSIONI GENERALI




Fig. 5

GRAFICO PREVALENZA DISPONIBILE




Fig. 6




Fig. 7

1.4 CIRCOLATORE

Le caldaie AETERNA MX PN sono equipaggiate con circolatore a velocità variabile che permette in automatico di mantenere una differenza di temperatura tra mandata e ritorno ottimale in base alla potenza erogata dalla caldaia. La funzione di circolatore modulante è attiva solo nella funzione riscaldamento.

1.5 PREVALENZA DISPONIBILE

La prevalenza residua per l'impianto di riscaldamento è rappresentata, in funzione della portata, dal grafico in figura 6 e 7.

Il dimensionamento delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento deve essere eseguito tenendo presente il valore della prevalenza residua disponibile.

Si tenga presente che la caldaia funziona correttamente se nello scambiatore del riscaldamento si ha una sufficiente circolazione d'acqua.

A questo scopo la caldaia è dotata di un by-pass automatico che provvede a regolare una corretta portata d'acqua nello scambiatore riscaldamento in qualsiasi condizione d'impianto.

GRAFICO PRESSIONE/PORTATA ACQUA

2 DATI TECNICI

2.1 TABELLA 3/A

AETERNA MX 12/18 PN GAS NATURALE (G20) II₂H3+

Portata termica nominale	12,7	kW
Portata termica minima	3,7	kW
Potenza termica (utile) (80/60)	12,2	kW
Potenza termica minima (utile) (80/60)	3,4	kW
Potenza termica in condensazione (50/30)	13,2	kW
Potenza termica minima in condensazione (50/30)	3,8	kW
Rendimento termico utile 80/60 (%)	96,2/93,1	
Rendimento termico utile 50/30 (%)	103,3/103,7	
Rendimento termico utile 40/30 (%)	105,3/106,1	
Portata gas massima G20	max 1,3 m ³ /h	min. 0,4 m ³ /h
Pressione gas di ingresso	G20 20 mbar	
Velocità ventilatore	Max 3700 rpm	62 Hz
	min. 1200 rpm	20 Hz
Alimentazione elettrica	230 V ~ 50 HZ	
Fusibile circuito stampato	F1= 3,15 A (20 mm to BS 4265)	
Peso caldaia vuota	31 kg	
Contenuto acqua riscaldamento	0,8 Litri	
Contenuto acqua sanitario	0,2 Litri	
Rubinetto gas (Optional)	1/2"	
Rubinetto uscita acqua impianto (Optional)	3/4"	
Rubinetto ritorno impianto (Optional)	3/4"	
Raccordo uscita acqua sanitario (Optional)	1/2"	
Scarico condensa	Tubo flessibile	
Impianto riscaldamento		
Pressione acqua massima	2,5 bar	
Pressione acqua minima	0,5 bar	
Temperature acqua	Max 80 °C	min 35 °C
Portata acqua	525 l/h 20 °C	
Portata acqua minima	350 l/h	
Impianto sanitario (bollitore optional)		
Temperature acqua	Max 60 °C	min 35 °C
Pressione acqua massima	max 10 bar	
Pressione acqua minima	min 0,8 bar	
Portata acqua minima	--- l/min	
Velocità ventilatore	Max 5200 rpm - 87 Hz	min 1200 rpm - 20 Hz
Portata termica sanitario	18,7 kW	3,7 kW
Potenza nominale sanitario (utile)	18,0 kW	3,4 kW

Destinazione: GB, IE, CH, ES, IT, PT, PL Categoria II₂H3+

Tipo di apparecchio: C₁₃ - C₃₃ - C₅₃ - C₆₃ - C₈₃ - C₉₃ - B₂₃

LWA livello della potenza sonora all' interno: 50,5 dB

NOx: classe 6 – 22 mg/kWh

Grado di protezione: IP X4 D

Erp

Classe di efficienza stagionale del riscaldamento d' ambiente	
$\eta_{s, erp}$ efficienza energetica stagionale del riscaldamento d' ambiente	90,4 %
P_n potenza nominale riscaldamento	12,7 kW
P_a potenza nominale ad alta temperatura	12,2 kW
P_{30} 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	4,1 kW
μ_a efficienza alla potenza nominale ad alta temperatura	86,5 %
μ_{30} efficienza al 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	96,2 %
Q_{HE} Consumo energetico annuale del riscaldamento di ambiente	24,85 GJ

Consumi elettrici ausiliari:	$e_{l, max}$ a pieno carico	0,0226 kW
	$e_{l, min}$ a carico parziale	0,0171 kW
	PSB in modalità standby	0,0039 kW
	P_{stby} perdite termiche in modalità standby	0,058 kW

AETERNA MX 12 PN R

GPL (G30/31) II₂H3+

2.2 TABELLA 3/B

Portata termica nominale	12,7	kW
Portata termica minima	3,7	kW
Potenza termica (utile) (80/60)	12,2	kW
Potenza termica minima (utile) (80/60)	3,4	kW
Potenza termica in condensazione (50/30)	13,2	kW
Potenza termica minima in condensazione (50/30)	3,8	kW
Rendimento termico utile 80/60 (%)	96,2/93,1	
Rendimento termico utile 50/30 (%)	103,3/103,7	
Rendimento termico utile 40/30 (%)	105,3/106,1	
Portata gas massima G30/G31	max 0,39/0,52 m ³ /h	min. 0,115/0,151 m ³ /h
Pressione gas di ingresso	G30/G31 29 mbar	

Velocità ventilatore	Max 3200 rpm	52 Hz	Combustione % CO ₂ : G31 10,5 (+0,3/-0,3)
	min. 1200 rpm	20 Hz	(Test con camera depressione aperta)
Alimentazione elettrica			230 V ~ 50 HZ
Fusibile circuito stampato			F1= 3,15 A (20 mm to BS 4265)
Peso caldaia vuota			31 kg
Contenuto acqua riscaldamento			0,8 Litri
Contenuto acqua sanitario			0,2 Litri
Rubinetto gas (Optional)			1/2"
Rubinetto uscita acqua impianto (Optional)			3/4"
Rubinetto ritorno impianto (Optional)			3/4"
Rubinetto ingresso acqua sanitario (Optional)			1/2"
Raccordo uscita acqua sanitario (Optional)			1/2"
Scarico condensa			Tubo flessibile
Impianto riscaldamento			
Pressione acqua massima			2,5 bar
Pressione acqua minima			0,5 bar
Temperature acqua			Max 80 °C min 35 °C
Portata acqua			525 l/h 20 °C
Portata acqua minima			350 l/h
Impianto sanitario (bollitore optional)			
Temperature acqua			Max 60 °C min 35 °C
Pressione acqua massima			max 10 bar
Pressione acqua minima			min 0,8 bar
Portata acqua minima			2 l/min
Velocità ventilatore			Max 4700 rpm - 78 Hz min 1200 rpm - 20 Hz
Portata termica sanitario			18,7 kW 3,7 kW
Potenza nominale sanitario (utile)			18,0 kW 3,4 kW

Destinazione: GB, IE, CH, ES, IT, PT, PL Categoria II₂H3+

Tipo di apparecchio: C₁₃ - C₃₃ - C₅₃ - C₆₃ - C₈₃ - C₉₃ -B₂₃

LWA livello della potenza sonora all' interno: 50.5 dB

NOx: classe 6 – 22 mg/kWh

Grado di protezione: IP X4 D

Erp

Classe di efficienza stagionale del riscaldamento d' ambiente	
η _s efficienza energetica stagionale del riscaldamento d' ambiente	90,4 %
P _n potenza nominale riscaldamento	12,7 kW
P ₄ potenza nominale ad alta temperatura	12,2 kW
P ₁ 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	4,1 kW
μ ₄ efficienza alla potenza nominale ad alta temperatura	86,5 %
μ ₁ efficienza al 30 % della potenza nominale a bassa	96,2 %
Q _{HE} Consumo energetico annuale del riscaldamento di ambiente	24,85 GJ

Consumi elettrici ausiliari:	e _{lmax} a pieno carico	0,0226 kW
	e _{lmin} a carico parziale	0,0171 kW
	PSB in modalità standby	0,0039 kW
	P _{stby} perdite termiche in modalità standby	0,058 kW

AETERNA MX 12 PN R

(G230) II₂HM3P

2.3 TABELLA 3/C

Portata termica nominale	12,7	kW
Portata termica minima	3,7	kW
Potenza termica (utile) (80/60)	12,2	kW
Potenza termica minima (utile) (80/60)	3,4	kW
Potenza termica in condensazione (50/30)	13,2	kW
Potenza termica minima in condensazione (50/30)	3,8	kW
Rendimento termico utile 80/60 (%)	96,2/93,1	
Rendimento termico utile 50/30 (%)	103,3/103,7	
Rendimento termico utile 40/30 (%)	105,3/106,1	
Portata gas massima G230	max 1,04 m ³ /h	min. 0,3 m ³ /h
Pressione gas di ingresso G230	20 mbar	
Velocità ventilatore	Max 3700 rpm min. 1200 rpm	62 Hz 20 Hz
	Combustione % CO ₂ : G20 10,5 (+0,3/-0,3)	(Test con camera depressione aperta)
Alimentazione elettrica	230 V ~ 50 HZ	
Fusibile circuito stampato	F1= 3,15 A (20 mm to BS 4265)	
Peso caldaia vuota	31 kg	
Contenuto acqua riscaldamento	0,8 Litri	
Contenuto acqua sanitario	0,2 Litri	
Rubinetto gas (Optional)	1/2"	
Rubinetto uscita acqua impianto (Optional)	3/4"	
Rubinetto ritorno impianto (Optional)	3/4"	
Rubinetto ingresso acqua sanitario (Optional)	1/2"	
Raccordo uscita acqua sanitario (Optional)	1/2"	
Scarico condensa	Tubo flessibile	
Impianto riscaldamento		
Pressione acqua massima	2,5 bar	
Pressione acqua minima	0,5 bar	
Temperature acqua	Max 80 °C	min 35 °C
Portata acqua	525 l/h 20 °C	
Portata acqua minima	350 l/h	
Impianto sanitario (bollitore optional)		
Temperature acqua	Max 60 °C	min 35 °C
Pressione acqua massima	max 10 bar	
Pressione acqua minima	min 0,8 bar	
Portata acqua minima	2 l/min	
Velocità ventilatore	Max 5200 rpm - 87 Hz	min 1200 rpm - 20 Hz
Portata termica sanitario	18,7 kW	3,7 kW
Potenza nominale sanitario (utile)	18,0 kW	3,4 kW

Destinazione: IT (SARDEGNA)

Categoria I2HM

Tipo di apparecchio: C₁₃ - C₃₃ - C₅₃ - C₆₃ - C₈₃ - C₉₃ -B₂₃

LWA livello della potenza sonora all' interno: 50.5 dB

NOx: classe 6 – 22 mg/kWh Grado di protezione: IP X4 D

Erp

Classe di efficienza stagionale del riscaldamento d' ambiente	A
η_{s} efficienza energetica stagionale del riscaldamento d' ambiente	91,7 %
P_n potenza nominale riscaldamento	12,7 kW
P_4 potenza nominale ad alta temperatura	12,2 kW
P_1 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	4,1 kW
μ_4 e $\square$ efficienza alla potenza nominale ad alta temperatura	86,5 %
μ_1 e $\square$ efficienza al 30 % della potenza nominale a bassa	96,2 %
Q_{HE} Consumo energetico annuale del riscaldamento di ambiente	24,85 GJ

Consumi elettrici ausiliari:	$e_{l_{max}}$ a pieno carico	0,045 kW
	$e_{l_{min}}$ a carico parziale	0,017 kW
	P_{SB} in modalità standby	0,005 kW
	P_{stby} perdite termiche in modalità standby	0,033 kW

AETERNA MX 20 PN R

GAS NATURALE (G20) II₂H3+

2.4 TABELLA 3/D

Portata termica nominale			20,5 kW
Portata termica minima			3,7 kW
Potenza termica (utile) (80/60)			19,7 kW
Potenza termica minima (utile) (80/60)			3,4 kW
Potenza termica in condensazione (50/30)			21,1 kW
Potenza termica minima (utile) (50/30)			3,8 kW
Rendimento termico utile 80/60 (%)			96,2/93,1
Rendimento termico utile 50/30 (%)			103,3/103,7
Rendimento termico utile 40/30 (%)			105,3/106,1
Portata gas massima G20			max 2,17 m³/h min. 0,39 m³/h
Pressione gas di ingresso G20			20 mbar
Velocità ventilatore	Max 5900 rpm min. 1200 rpm	98 Hz 20 Hz	Combustione % CO ₂ : G20 9,0 (+0,3/-0,3) (Test con camera depressione aperta)
Alimentazione elettrica			230 V ~ 50 HZ
Fusibile circuito stampato			F1= 3,515 A (20 mm to BS 4265)
Peso caldaia vuota			31 kg
Contenuto acqua riscaldamento			0,8 Litri
Contenuto acqua sanitario			0,2 Litri
Rubinetto gas (Optional)			1/2"
Rubinetto uscita acqua impianto (Optional)			3/4"
Rubinetto ritorno impianto (Optional)			3/4"
Rubinetto ingresso acqua sanitario (Optional)			1/2"
Raccordo uscita acqua sanitario (Optional)			1/2"
Scarico condensa			Tubo flessibile
Impianto riscaldamento			
Pressione acqua massima			2,5 bar
Pressione acqua minima			0,5 bar
Temperature acqua			Max 80 °C min 35 °C
Portata acqua			847 l/h 20 °C
Portata acqua minima			350 l/h
Impianto sanitario (bollitore optional)			
Temperature acqua			Max 60 °C min 35 °C
Pressione acqua massima			max 10 bar
Pressione acqua minima			min 0,8 bar
Portata acqua minima			2 l/min
Velocità ventilatore			Max 6900 rpm - 115 Hz min 1200 rpm - 20 Hz
Portata termica sanitario			25,5 kW 3,7 kW
Potenza nominale sanitario (utile)			24,7 kW 3,4 kW

Destinazione: GB, IE, CH, ES, IT, PT, PL Categoria II₂H3P - II₂E3P Tipo di apparecchio: C₁₃ - C₃₃ - C₅₃ - C₆₃ - C₈₃ - C₉₃
 -B₂₃ LWA livello della potenza sonora all' interno: 50,5 dB NOx: classe 6 - 24,40 mg/kWh Grado di protezione: IP X4 D

Erp

Classe di efficienza stagionale del riscaldamento d' ambiente	
η_s e $\eta_{s, \text{eff}}$ efficienza energetica stagionale del riscaldamento d' ambiente	90,9 %
P_n potenza nominale riscaldamento	21,0 kW
P_4 potenza nominale ad alta temperatura	19,7 kW
P_1 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	6,5 kW
μ_4 e $\mu_{4, \text{eff}}$ efficienza alla potenza nominale ad alta temperatura	86,7 %
μ_1 e $\mu_{1, \text{eff}}$ efficienza al 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	96,2 %
Q_{HE} Consumo energetico annuale del riscaldamento di ambiente	36,59 GJ

Consumi elettrici ausiliari:	
$e_{l, \text{max}}$ a pieno carico	0,038 kW
$e_{l, \text{min}}$ a carico parziale	0,015 kW
P_{SB} in modalità standby	0,004 kW
P_{stby} perdite termiche in modalità standby	0,058 kW

AETERNA MX 20 PN R

GPL (G30/ G31) II₂H3+

2.5 TABELLA 3/E

Portata termica nominale	20,5 kW	
Portata termica minima	3,7 kW	
Potenza termica (utile) (80/60)	19,7 kW	
Potenza termica minima (utile) (80/60)	3,4 kW	
Potenza termica in condensazione (50/30)	21,1 kW	
Potenza termica minima (utile) (50/30)	3,8 kW	
Rendimento termico utile 80/60 (%)	96,2/93,1	
Rendimento termico utile 50/30 (%)	103,3/103,7	
Rendimento termico utile 40/30 (%)	105,3/106,1	
Portata gas G30/G31	max 0,86/0,65 m ³ /h	min. 0,12/0,15 m ³ /h
Pressione gas di ingresso G30/G31	29/37 mbar	
Velocità ventilatore	Max 5400 rpm	98 Hz
	min. 1200 rpm	20 Hz
Alimentazione elettrica	Combustione % CO ₂ : G31 10,5 (+0,3/-0,3)	
Fusibile circuito stampato	(Test con camera depressione aperta)	
Peso caldaia vuota	230 V ~ 50 HZ	
Contenuto acqua riscaldamento	F1= 3,15 A (20 mm to BS 4265)	
Contenuto acqua sanitario	31 kg	
Rubinetto gas (Optional)	0,8 Litri	
Rubinetto uscita acqua impianto (Optional)	0,2 Litri	
Rubinetto ritorno impianto (Optional)	1/2"	
Rubinetto ingresso acqua sanitario (Optional)	3/4"	
Raccordo uscita acqua sanitario (Optional)	3/4"	
Scarico condensa	1/2"	
Impianto riscaldamento	Tubo flessibile	
Pressione acqua massima	2,5 bar	
Pressione acqua minima	0,5 bar	
Temperature acqua	Max 80 °C	min 35 °C
Portata acqua	847 l/h 20 °C	
Portata acqua minima	350 l/h	
Impianto sanitario (bollitore optional)		
Temperature acqua	Max 60 °C	min 35 °C
Pressione acqua massima	max 10 bar	
Pressione acqua minima	min 0,8 bar	
Portata acqua minima	2 l/min	
Velocità ventilatore	Max 6400 rpm - 200 Hz	min 1200 rpm - 403 Hz
Portata termica sanitario	25,5 kW	3,7 kW
Potenza nominale sanitario (utile)	24,7 kW	3,4 kW

Destinazione: GB, IE, CH, ES, IT, PT, PL Categoria II₂H3+ Tipo di apparecchio: C₁₃ - C₃₃ - C₅₃ - C₆₃ - C₈₃ - C₉₃ - B₂₃ LWA livello della potenza sonora all' interno: 50.5 dB NOx: classe 6 – 23 mg/kWh Grado di protezione: IP X4 D

Erp

Classe di efficienza stagionale del riscaldamento d' ambiente	
η_s e $\eta_{s, \text{eff}}$ efficienza energetica stagionale del riscaldamento d' ambiente	90,9 %
P_n potenza nominale riscaldamento	21,0 kW
P_4 potenza nominale ad alta temperatura	19,7 kW
P_1 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	6,5 kW
μ_4 e $\mu_{4, \text{eff}}$ efficienza alla potenza nominale ad alta temperatura	86,7 %
μ_1 e $\mu_{1, \text{eff}}$ efficienza al 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	96,2 %
Q_{HE} Consumo energetico annuale del riscaldamento di ambiente	36,59 GJ

Consumi elettrici ausiliari:	$e_{l, \text{max}}$ a pieno carico	0,0377 kW
	$e_{l, \text{min}}$ a carico parziale	0,0154 kW
	P_{SB} in modalità standby	0,0039 kW
	P_{stby} perdite termiche in modalità standby	0,058 kW

AETERNA MX 20 PN R

(G230) II₂HM3P

2.6 TABELLA 3/F

Portata termica nominale	20,5 kW
Portata termica minima	3,7 kW
Potenza termica (utile) (80/60)	19,7 kW
Potenza termica minima (utile) (80/60)	3,4 kW
Potenza termica in condensazione (50/30)	21,1 kW
Potenza termica minima (utile) (50/30)	3,8 kW
Rendimento termico utile 80/60 (%)	96,2/93,1
Rendimento termico utile 50/30 (%)	103,3/103,7
Rendimento termico utile 40/30 (%)	105,3/106,1
Portata gas G230	max 2,1 m ³ /h min. 0,4 m ³ /h
Pressione gas di ingresso	G230 20 mbar
Velocità ventilatore	Max 5900 rpm 98 Hz min. 1200 rpm 20 Hz
Alimentazione elettrica	230 V ~ 50 HZ
Fusibile circuito stampato	F1= 3,15 A (20 mm to BS 4265)
Peso caldaia vuota	31 kg
Contenuto acqua riscaldamento	0,8 Litri
Contenuto acqua sanitario	0,2 Litri
Rubinetto gas (Optional)	1/2"
Rubinetto uscita acqua impianto (Optional)	3/4"
Rubinetto ritorno impianto (Optional)	3/4"
Rubinetto ingresso acqua sanitario (Optional)	1/2"
Raccordo uscita acqua sanitario (Optional)	1/2"
Scarico condensa	Tubo flessibile
Impianto riscaldamento	
Pressione acqua massima	2,5 bar
Pressione acqua minima	0,5 bar
Temperature acqua	Max 80 °C min 35 °C
Portata acqua	847 l/h 20 °C
Portata acqua minima	350 l/h
Impianto sanitario (bollitore optional)	
Temperature acqua	Max 60 °C min 35 °C
Pressione acqua massima	max 10 bar
Pressione acqua minima	min 0,8 bar
Portata acqua minima	2 l/min
Velocità ventilatore	Max 6900 rpm - 115 Hz min 1200 rpm - 20 Hz
Portata termica sanitario	25,5 kW 3,7 kW
Potenza nominale sanitario (utile)	24,7 kW 3,4 kW
Destinazione: IT (SARDEGNA)	Categoria I2HM
LWA livello della potenza sonora all' interno:50.5 dB	Tipo di apparecchio: C ₁₃ - C ₃₃ - C ₅₃ - C ₆₃ - C ₈₃ - C ₉₃ -B ₂₃ NOx: classe 6 – 23 mg/kWh Grado di protezione: IP X4 D

Erp

Classe di efficienza stagionale del riscaldamento d' ambiente	
η_s e ϵ efficienza energetica stagionale del riscaldamento d' ambiente	90,9 %
P_n potenza nominale riscaldamento	21,0 kW
P_a potenza nominale ad alta temperatura	19,7 kW
P_1 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	6,5 kW
μ_a e ϵ efficienza alla potenza nominale ad alta temperatura	86,7 %
μ_1 e ϵ efficienza al 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	96,2 %
Q_{HE} Consumo energetico annuale del riscaldamento di ambiente	36,59 GJ

Consumi elettrici ausiliari:	
e_{lmax} a pieno carico	0,0377 kW
e_{lmin} a carico parziale	0,0154 kW
PSB in modalità standby	0,0039 kW
P_{stby} perdite termiche in modalità standby	0,058 kW

AETERNA MX 25 PN R

GAS NATURALE (G 20) II₂H₃+ - II₂E₃+

2.7 TABELLA 3/G

Portata termica nominale	25,0 kW	
Portata termica minima	4,0 kW	
Potenza termica (utile) (80/60)	24,1 kW	
Potenza termica minima (utile) (80/60)	3,7 kW	
Potenza termica in condensazione (50/30)	25,8 kW	
Potenza termica minima (utile) (50/30)	3,8 kW	
Rendimento termico utile 80/60 (%)	96,5/93,7	
Rendimento termico utile 50/30 (%)	103,7/103,7	
Rendimento termico utile 40/30 (%)	105,7/106,1	
Portata gas massima G20	max 2.6 m³/h	min. 0.4 m³/h
Pressione gas di ingresso	G20 20 mbar	
Velocità ventilatore	Max 5800 rpm min. 1200 rpm	97 Hz 20 Hz
	Combustione % CO ₂ : G20 9,0 (+0,3/-0,3) (Test con camera depressione aperta)	
Alimentazione elettrica	230 V ~ 50 HZ	
Fusibile circuito stampato	F1= 3,15 A (20 mm to BS 4265)	
Peso caldaia vuota	31 kg	
Contenuto acqua riscaldamento	0,8 Litri	
Contenuto acqua sanitario	0,2 Litri	
Rubinetto gas (Optional)	1/2"	
Rubinetto uscita acqua impianto (Optional)	3/4"	
Rubinetto ritorno impianto (Optional)	3/4"	
Rubinetto ingresso acqua sanitario (Optional)	1/2"	
Raccordo uscita acqua sanitario (Optional)	1/2"	
Scarico condensa	Tubo flessibile	
Impianto riscaldamento		
Pressione acqua massima	2,5 bar	
Pressione acqua minima	0,5 bar	
Temperature acqua	Max 80 °C	min 35 °C
Portata acqua	1036 l/h 20 °C	
Portata acqua minima	350 l/h	
Impianto sanitario (bollitore optional)		
Temperature acqua	Max 60 °C min 35 °C	
Pressione acqua massima	max 10 bar	
Pressione acqua minima	min 0.8 bar	
Portata acqua minima	2 l/min	
Velocità ventilatore	Max 7100 rpm - 118 Hz	min 1200 rpm - 20 Hz
Portata termica sanitario	31 kW	4 kW
Potenza nominale sanitario (utile)	29,9 kW	3,7 kW
Destinazione: GB, IE, CH, ES, IT, PT, PL Categoria II ₂ H ₃ +	Tipo di apparecchio: C ₁₃ - C ₃₃ - C ₅₃ - C ₆₃ - C ₈₃ - C ₉₃ -B ₂₃	
LWA livello della potenza sonora all' interno: 52 dB	NOx: classe 6 – 36,06 mg/kWh	Grado di protezione: IP X4 D

Erp

Classe di efficienza stagionale del riscaldamento d' ambiente	
η_s efficienza energetica stagionale del riscaldamento d' ambiente	91,3 %
P_n potenza nominale riscaldamento	25 kW
P₄ potenza nominale ad alta temperatura	24,1 kW
P₁ 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	7,3 kW
η₄ efficienza alla potenza nominale ad alta temperatura	86,8 %
η₁ efficienza al 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	96,5 %
Q_{HE} Consumo energetico annuale del riscaldamento di ambiente	45,26 GJ

Consumi elettrici ausiliari: **elmax** a pieno carico 0,051 kW
elmin a carico parziale 0,017 kW
PSB in modalità standby 0,004 kW
Pstby perdite termiche in 0,051 kW modalità standby

m

AETERNA MX 25 PN R

GPL (G30/G31) II₂H3+

2.8 TABELLA 3/H

Portata termica nominale	25,0 kW	
Portata termica minima	4,0 kW	
Potenza termica (utile) (80/60)	24,1 kW	
Potenza termica minima (utile) (80/60)	3,7 kW	
Potenza termica in condensazione (50/30)	25,8 kW	
Potenza termica minima (utile) (50/30)	3,8 kW	
Rendimento termico utile 80/60 (%)	96,5/93,7	
Rendimento termico utile 50/30 (%)	103,7/103,7	
Rendimento termico utile 40/30 (%)	105,7/106,1	
Portata gas G30/G31	max 0,78/1,03 m ³ /h	min. 0,124/0,164 m ³ /h
Pressione gas di ingresso	G31 37 mbar	
Velocità ventilatore	Max 5300 rpm min. 1200 rpm	88 Hz 20 Hz
	Combustione % CO ₂ : G31 10,5 (+0,3 -0,3)	(Test con camera depressione aperta)
Alimentazione elettrica	230 V ~ 50 HZ	
Fusibile circuito stampato	F1= 3.15 A (20 mm to BS4265)	
Peso caldaia vuota	31 kg	
Contenuto acqua riscaldamento	0,8 Litri	
Contenuto acqua sanitario	0,2 Litri	
Rubinetto gas (Optional)	1/2"	
Rubinetto uscita acqua impianto (Optional)	3/4"	
Rubinetto ritorno impianto (Optional)	3/4" Rubinetto ingresso acqua sanitario (Optional)	1/2"
Raccordo uscita acqua sanitario (Optional)	1/2"	
Scarico condensa	Tubo flessibile	
Impianto riscaldamento		
Pressione acqua massima	2,5 bar	
Pressione acqua minima	0,5 bar	
Temperature acqua	Max 80 °C min 35 °C	
Portata acqua	1036 l/h 20 °C	
Portata acqua minima	350 l/h	
Impianto sanitario (bollitore optional)		
Temperature acqua	Max 60 °C	min 35 °C
Pressione acqua massima	max 10 bar	
Pressione acqua minima	min 0.8 bar	
Portata acqua minima	2 l/min	
Velocità ventilatore	Max 6600 rpm - 110 Hz	min 1200 rpm - 20 Hz
Portata termica sanitario	31 kW	4 KW
Potenza nominale sanitario (utile)	29,9 kW	3,7 kW

Destinazione: GB, IE, CH, ES, IT, PT, PL Categoria II₂H3P - II₂E3P Tipo di apparecchio: C₁₃ - C₃₃ - C₅₃ - C₆₃ - C₈₃ - C₉₃ -B₂₃
LWA livello della potenza sonora all' interno: 52 dB NOx: classe 6 – 36,06 mg/kWh Grado di protezione: IP X4 D

Erp

Classe di efficienza stagionale del riscaldamento d' ambiente	
η_s efficienza energetica stagionale del riscaldamento d' ambiente	92,0 %
P_n potenza nominale riscaldamento	25 kW
P₄ potenza nominale ad alta temperatura	24,1 kW
P₁ 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	7,3 kW
η₄ efficienza alla potenza nominale ad alta temperatura	86,8 %
η₁ efficienza al 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	96,5 %
Q_{HE} Consumo energetico annuale del riscaldamento di ambiente	45,26 GJ

Consumi elettrici ausiliari: **elmax** a pieno carico 0,051 kW
elmin a carico parziale 0,017 kW
PSB in modalità standby 0,004 kW
Pstby perdite termiche in modalità standby 0,051 kW

m

AETERNA MX 25/30 PN (G230) II₂HM3P

2.9 TABELLA 3/I

Portata termica nominale	25,0 kW	
Portata termica minima	4,0 kW	
Potenza termica (utile) (80/60)	24,1 kW	
Potenza termica minima (utile) (80/60)	3,7 kW	
Potenza termica in condensazione (50/30)	25,8 kW	
Potenza termica minima (utile) (50/30)	3,8 kW	
Rendimento termico utile 80/60 (%)	96,5/93,7	
Rendimento termico utile 50/30 (%)	103,7/103,7	
Rendimento termico utile 40/30 (%)	105,7/106,1	
Portata gas G230	max 2,6 m ³ /h	min. 0,4 m ³ /h
Pressione gas di ingresso	G230 20 mbar	
Velocità ventilatore	Max 5900 rpm	98 Hz
	min. 1200 rpm	20 Hz
	Combustione % CO ₂ : G230 10.5 (+0,3/-0,3)	(Test con camera depressione aperta)
Alimentazione elettrica	230 V ~ 50 HZ	
Fusibile circuito stampato	F1= 3,15 A (20 mm to BS 4265)	
Peso caldaia vuota	31 kg	
Contenuto acqua riscaldamento	0,8 Litri	
Contenuto acqua sanitario	0,2 Litri	
Rubinetto gas (Optional)	1/2"	
Rubinetto uscita acqua impianto (Optional)	3/4"	
Rubinetto ritorno impianto (Optional)	3/4"	Rubinetto ingresso acqua sanitario (Optional) 1/2"
Raccordo uscita acqua sanitario (Optional)	1/2"	
Scarico condensa	Tubo flessibile	
Impianto riscaldamento		
Pressione acqua massima	2,5 bar	
Pressione acqua minima	0,5 bar	
Temperature acqua	Max 80 °C	min 35 °C
Portata acqua	1811 l/h 20 °C	
Portata acqua minima	350 l/h	
Impianto sanitario (bollitore optional)		
Temperature acqua	Max 60 °C min 35 °C	
Pressione acqua massima	max 10 bar	
Pressione acqua minima	min 0.8 bar	
Portata acqua minima	2 l/min	
Velocità ventilatore	Max 7100 rpm - 118 Hz	min 1200 rpm - 20 Hz
Portata termica sanitario	31 kW	4 KW
Potenza nominale sanitario (utile)	29,9 kW	3,7 kW
Destinazione: IT (SARDEGNA)	Categoria I2HM	Tipo di apparecchio: C ₁₃ - C ₃₃ - C ₅₃ - C ₆₃ - C ₈₃ - C ₉₃ -B ₂₃
LWA livello della potenza sonora all' interno: 52 dB	NOx: classe 6 – 36,06 mg/kWh	Grado di protezione: IP X4 D

Erp

Classe di efficienza stagionale del riscaldamento d' ambiente	
η_s efficienza energetica stagionale del riscaldamento d' ambiente	92,0 %
P_n potenza nominale riscaldamento	25 kW
P₄ potenza nominale ad alta temperatura	24,3 kW
P₁ 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	7,3 kW
η₄ efficienza alla potenza nominale ad alta temperatura	86,8 %
η₁ efficienza al 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	96,5 %
Q_{HE} Consumo energetico annuale del riscaldamento di ambiente	45,26 GJ

Consumi elettrici ausiliari: **el_{max}** a pieno carico 0,051 kW
el_{min} a carico parziale 0,017 kW
PSB in modalità standby 0,004 kW
Pstby perdite termiche in 0,051 kW modalità standby

AETERNA MX 30/35 PN

GAS NATURALE (G20) II₂H3b/P - II₂E3B/P

2.10 TABELLA 3/L

Portata termica nominale	29 kW	
Portata termica minima	4,0 kW	
Potenza termica (utile) (80/60)	28,0 kW	
Potenza termica minima (utile) (80/60)	3,7 kW	
Potenza termica in condensazione (50/30)	30,0 kW	
Potenza termica minima (utile) (50/30)	3,8 kW	
Rendimento termico utile 80/60 (%)	96,7/93,7	
Rendimento termico utile 50/30 (%)	103,7/103,7	
Rendimento termico utile 40/30 (%)	105,7/106,1	
Portata gas G20	max 3,06 m ³ /h	min. 0,42 m ³ /h
Pressione gas di ingresso	G20 20 mbar	
Velocità ventilatore	Max 6500 rpm	98 Hz
	min. 1200 rpm	20 Hz
	Combustione % CO ₂ : G20 9,0 (+0,3/-0,3)	(Test con camera depressione aperta)
Alimentazione elettrica	230 V ~ 50 HZ	
Fusibile circuito stampato	F1= 3,15 A (20 mm to BS 4265)	
Peso caldaia vuota	32 kg	
Contenuto acqua riscaldamento	0,8 Litri	
Contenuto acqua sanitario	0,2 Litri	
Rubinetto gas (Optional)	1/2"	
Rubinetto uscita acqua impianto (Optional)	3/4"	
Rubinetto ritorno impianto (Optional)	3/4" Rubinetto ingresso acqua sanitario (Optional)	1/2"
Raccordo uscita acqua sanitario (Optional)	1/2"	
Scarico condensa	Tubo flessibile	
Impianto riscaldamento		
Pressione acqua massima	2,5 bar	
Pressione acqua minima	0,5 bar	
Temperature acqua	Max 80 °C	min 35 °C
Portata acqua	1204 l/h 20 °C	
Portata acqua minima	350 l/h	
Impianto sanitario (bollitore optional)		
Temperature acqua	Max 60 °C	min 35 °C
Pressione acqua massima	max 10 bar	
Pressione acqua minima	min 0,8 bar	
Portata acqua minima	2 l/min	
Velocità ventilatore	Max 7800 rpm - 130 Hz	min 1200 rpm - 20 Hz
Portata termica sanitario	34,8 kW	4 kW
Potenza nominale sanitario (utile)	33,7 kW	3,7 kW

Destinazione: GB, IE, CH, ES, IT, PT, PL Categoria II₂H3P - II₂E3P Tipo di apparecchio: C₁₃ - C₃₃ - C₅₃ - C₆₃ - C₈₃ - C₉₃ -B₂₃
LWA livello della potenza sonora all' interno: 50,5 dB NOx: classe 6 – 24,71 mg/kWh Grado di protezione: IP X4 D

Erp

Classe di efficienza stagionale del riscaldamento d' ambiente	
η_s efficienza energetica stagionale del riscaldamento d' ambiente	91,7 %
P_n potenza nominale riscaldamento	29,0 kW
P_a potenza nominale ad alta temperatura	28,0 kW
P_1 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	9,5 kW
η_{41} efficienza alla potenza nominale ad alta temperatura	86,9 %
η_1 efficienza al 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	96,7 %
Q_{HE} Consumo energetico annuale del riscaldamento di ambiente	43,8 GJ

Consumi elettrici ausiliari:	$e_{l,max}$ a pieno carico	0,0577 kW
	$e_{l,min}$ a carico parziale	0,0184 kW
	PSB in modalità standby	0,004 kW
	Pstby perdite termiche in modalità standby	0,048 kW

AETERNA MX 30 PN R

GPL (G30/G31) II2H3B/P - II2E3B/P

2.11 TABELLA 3/M

Portata termica nominale	29 kW	
Portata termica minima	4,0 kW	
Potenza termica (utile) (80/60)	28,0 kW	
Potenza termica minima (utile) (80/60)	3,7 kW	
Potenza termica in condensazione (50/30)	30,0 kW	
Potenza termica minima (utile) (50/30)	4,1 kW	
Rendimento termico utile 80/60 (%)	96,7/93,7	
Rendimento termico utile 50/30 (%)	103,7/103,7	
Rendimento termico utile 40/30 (%)	105,7/106,1	
Portata gas G30/G31	max 0,899/1,185 m ³ /h	min. 0,124/0,164 m ³ /h
Pressione gas di ingresso	G30/G31 29/37 mbar	
Velocità ventilatore	Max 6000 rpm min. 1200 rpm	90 Hz Combustione % CO ₂ : G31 10,5 (+0,3/-0,3) 20 Hz (Test con camera depressione aperta)
Alimentazione elettrica	230 V ~ 50 HZ	
Fusibile circuito stampato	F1= 3.15 A (20 mm to BS 4265)	
Peso caldaia vuota	31 kg	
Contenuto acqua riscaldamento	0,8 Litri	
Contenuto acqua sanitario	0,2 Litri	
Rubinetto gas (Optional)	1/2"	
Rubinetto uscita acqua impianto (Optional)	3/4"	
Rubinetto ritorno impianto (Optional)	3/4"	
Rubinetto ingresso acqua sanitario (Optional)	1/2"	
Raccordo uscita acqua sanitario (Optional)	1/2"	
Scarico condensa	Tubo flessibile	
Impianto riscaldamento		
Pressione acqua massima	2,5 bar	
Pressione acqua minima	0,5 bar	
Temperature acqua	Max 80 °C	min 35 °C
Portata acqua	1204 l/h 20 °C	
Portata acqua minima	350 l/h	
Impianto sanitario (bollitore optional)		
Temperature acqua	Max 60 °C	min 35 °C
Pressione acqua massima	max 10 bar	
Pressione acqua minima	min 0,8 bar	
Portata acqua minima	2 l/min	
Velocità ventilatore	Max 7300 rpm - 130 Hz	min 1200 rpm - 20 Hz
Portata termica sanitario	34,8 kW	4 kW
Potenza nominale sanitario (utile)	33,7 kW	3,7 kW

Destinazione: GB, IE, CH, ES, IT, PT, PL Categoria II2H3P - II2E3P Tipo di apparecchio: C₁₃ - C₃₃ - C₅₃ - C₆₃ - C₈₃ - C₉₃ - B₂₃

LWA livello della potenza sonora all' interno: 50,5 dB NOx: classe 6 – 24,71 mg/kWh Grado di protezione: IP X4 D

Erp

Classe di efficienza stagionale del riscaldamento d' ambiente



η_s efficienza energetica stagionale del riscaldamento d' ambiente	91,7 %
P_n potenza nominale riscaldamento	29,0 kW
P₄ potenza nominale ad alta temperatura	28,0 kW
P₁ 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	9,5 kW

η₄ efficienza alla potenza nominale ad alta temperatura	86,9 %
η₁ efficienza al 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	96,7 %
Q_{HE} Consumo energetico annuale del riscaldamento di ambiente	43,8 GJ

Consumi elettrici ausiliari:	el_{max} a pieno carico	0,0577 kW
	el_{min} a carico parziale	0,0184 kW
	PSB in modalità standby	0,004 kW
	Pstby perdite termiche in modalità standby	0,048 kW

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua

Profilo di carico	XL
η_{wh} efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	92,53 %
Q_{fuel} consumo giornaliero di combustibile	25,963 kWh
AFC consumo annuo di combustibile	20,469 GJ
Qelec consumo giornaliero di energia elettrica	0,2186 kWh
AEC consumo annuo di energia elettrica	47,882 kWh

AETERNA MX 35 PN R

GAS NATURALE (G 20) II₂H₃+

2.12 TABELLA 3/N

Portata termica nominale	32,9 kW		
Portata termica minima	4,0 kW		
Potenza termica (utile) (80/60)	31,8 kW		
Potenza termica minima (utile) (80/60)	3,7 kW		
Potenza termica in condensazione (50/30)	34,1 kW		
Potenza termica minima (utile) (50/30)	4,1 kW		
Rendimento termico utile 80/60 (%)	96,7/93,7		
Rendimento termico utile 50/30 (%)	103,7/103,7		
Rendimento termico utile 40/30 (%)	105,7/106,1		
Portata gas G20	max 3,47 m³/h min. 0,42 m³/h		
Pressione gas di ingresso	G20 20 mbar		
Velocità ventilatore	Max 7500 rpm min. 1200 rpm	125 Hz 20 Hz	Combustione % CO ₂ : G20 9,0 (+0,3/-0,3) (Test con camera depressione aperta)
Alimentazione elettrica	230 V ~ 50 HZ		
Fusibile circuito stampato	F1= 3,15 A (20 mm to BS 4265)		
Peso caldaia vuota	32 kg		
Contenuto acqua riscaldamento	0,8 Litri		
Contenuto acqua sanitario	0,2 Litri		
Rubinetto gas (Optional)	1/2"		
Rubinetto uscita acqua impianto (Optional)	3/4"		
Rubinetto ritorno impianto (Optional)	3/4"		
Rubinetto ingresso acqua sanitario (Optional)	1/2"		
Raccordo uscita acqua sanitario (Optional)	1/2"		
Scarico condensa	Tubo flessibile		
Impianto riscaldamento			
Pressione acqua massima	2,5 bar		
Pressione acqua minima	0,5 bar		
Temperature acqua	Max 80 °C min 35 °C		
Portata acqua	1367 l/h 20 °C		
Portata acqua minima	350 l/h		
Impianto sanitario			
Portata acqua sanitario con Δt di 30°C	16,1 l/min		
Portata acqua sanitario con Δt di 35°C	13,8 l/min		
Portata acqua sanitario con Δt di 40°C	12,1 l/min		
Temperature acqua	Max 60 °C min 35 °C		
Pressione acqua massima	max 10 bar		
Pressione acqua minima	min 0,8 bar		
Portata acqua minima	2 l/min		
Velocità ventilatore	Max 7800 rpm - 130 Hz	min 1200 rpm - 20 Hz	
Portata termica sanitario	34,8 kW	4 KW	
Potenza nominale sanitario (utile)	33,7 kW	3,7 kW	

Erp

Classe di efficienza stagionale del riscaldamento d' ambiente	
η _s efficienza energetica stagionale del riscaldamento d' ambiente	91,7 %
P _n potenza nominale riscaldamento	33,0 kW
P ₄ potenza nominale ad alta temperatura	31,8 kW
P ₁ 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	10,7 kW
η ₄ efficienza alla potenza nominale ad alta temperatura	86,9 %
η ₁ efficienza al 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	96,8 %
Q _{HE} Consumo energetico annuale del riscaldamento di ambiente	55,74 GJ
Consumi elettrici ausiliari:	
e _{lmax} a pieno carico	0,0643 kW
e _{lmin} a carico parziale	0,0194 kW
PSB in modalità standby	0,0042 kW
P _{stby} perdite termiche in modalità standby	0,042 kW

AETERNA MX 35 PN R GPL (G30/31) II₂H3+

2.13 TABELLA 3/O

Portata termica nominale	32,9 kW		
Portata termica minima	4,0 kW		
Potenza termica (utile) (80/60)	31,8 kW		
Potenza termica minima (utile) (80/60)	3,7 kW		
Potenza termica in condensazione (50/30)	34,1 kW		
Potenza termica minima (utile) (50/30)	4,1 kW		
Rendimento termico utile 80/60 (%)	96,7/93,7		
Rendimento termico utile 50/30 (%)	103,7/103,7		
Rendimento termico utile 40/30 (%)	105,7/106,1		
Portata gas G30/G31	max 1,02/1,35 m ³ /h	min 0,124/0,0164 m ³ /h	
Pressione gas di ingresso	G31 37 mbar		
Velocità ventilatore	Max 7000 rpm min. 1200 rpm	120 Hz 20 Hz	Combustione % CO ₂ : G31 10,5 (+0,3/-0,3) (Test con camera depressione aperta)
Alimentazione elettrica	230 V ~ 50 HZ		
Fusibile circuito stampato	F1= 3,15 A (20 mm to BS 4265)		
Peso caldaia vuota	32 kg		
Contenuto acqua riscaldamento	0,8 Litri		
Contenuto acqua sanitario	0,2 Litri		
Rubinetto gas (Optional)	1/2"		
Rubinetto uscita acqua impianto (Optional)	3/4"		
Rubinetto ritorno impianto (Optional)	3/4"	Rubinetto ingresso acqua sanitario (Optional)	1/2"
Raccordo uscita acqua sanitario (Optional)	1/2"		
Scarico condensa	Tubo flessibile		
Impianto riscaldamento			
Pressione acqua massima	2,5 bar		
Pressione acqua minima	0,5 bar		
Temperature acqua	Max 80 °C	min 35 °C	
Portata acqua	1367 l/h 20 °C		
Portata acqua minima	350 l/h		
Impianto sanitario			
Temperature acqua	Max 60 °C	min 35 °C	
Pressione acqua massima	max 10 bar		
Pressione acqua minima	min 0.8 bar		
Portata acqua minima	2 l/min		
Velocità ventilatore	Max 7300 rpm - 236 Hz	min 1200 rpm - 40 Hz	
Portata termica sanitario	34,8 kW	4 kW	
Potenza nominale sanitario (utile)	33,7 kW	3,7 kW	

Destinazione: GB, IE, CH, ES, IT, PT, PL Categoria II₂H3+

Tipo di apparecchio: C₁₃ - C₃₃ - C₅₃ - C₆₃ - C₈₃ - C₉₃ -B₂₃

LWA livello della potenza sonora all' interno: 52 dB

NOx: classe – 19,42 mg/kWh

Grado di protezione: IP X4 D

Erp

Classe di efficienza stagionale del riscaldamento d' ambiente



η_s efficienza energetica stagionale del riscaldamento d' ambiente	91,7 %
P_n potenza nominale riscaldamento	33,0 kW
P_4 potenza nominale ad alta temperatura	31,8 kW
P_1 30 % della potenza nominale a bassa temperatura	10,7 kW

η_4 efficienza alla potenza nominale ad alta temperatura 86,9 %

η_1 efficienza al 30 % della potenza nominale a bassa temperatura 96,8 %

Q_{HE} Consumo energetico annuale del riscaldamento di ambiente 55,74 GJ

Consumi elettrici ausiliari: e_{lmax} a pieno carico	0,0643 kW
e_{lmin} a carico parziale	0,0194 kW
PSB in modalità standby	0,0042 kW
Pstby perdite termiche in modalità standby	0,042 kW

3.0 INSTALLAZIONE

Norma UNI 7129

"Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione".

Norma UNI 7131

"Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione".

Norma CEI 64-8

"Norma generale impianti di Bassa Tensione".

Ci si deve inoltre sempre attenere alle locali norme dei Vigili del Fuoco dell'Azienda del Gas ed alle eventuali disposizioni comunali.

3.1 EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE ED ASPIRAZIONE

Per l'evacuazione dei prodotti combusti riferirsi alla normativa UNI-CIG 7129-7131 e UNI 11071. L'evacuazione dei prodotti combusti viene assicurata da un ventilatore centrifugo posto all'interno della camera di combustione ed il suo corretto funzionamento è costantemente monitorato dalla scheda di controllo. La caldaia è fornita priva del kit di scarico fumi/aspirazione aria, in quanto è possibile utilizzare gli accessori per apparecchi a camera stagna a tiraggio forzato che meglio si adattano alle caratteristiche di installazione.

È indispensabile per l'estrazione dei fumi e il ripristino dell'aria comburente della caldaia che siano impiegate solo le nostre tubazioni originali e che il collegamento avvenga in maniera corretta così come indicato dalle istruzioni fornite a corredo degli accessori fumi. Ad una sola canna fumaria si possono collegare più apparecchi a condizione che tutti siano del tipo a condensazione.

La caldaia è un apparecchio di tipo C (a camera stagna) e deve quindi avere un collegamento sicuro al condotto di scarico dei fumi ed a quello di aspirazione dell'aria comburente che sfociano entrambi all'esterno e senza i quali

l'apparecchio non può funzionare. I tipi di terminali disponibili possono essere coassiali o sdoppiati. Come previsto dalla normativa UNI 11071 la caldaia è idonea a smaltire attraverso il proprio sifone le condense dei fumi e/o acque meteoriche provenienti dal sistema di evacuazione fumi, nel caso in cui un sifone non venga previsto in fase di installazione/ progettazione esternamente alla caldaia.

Nel caso di installazione di una eventuale pompa di rilancio condensa, verificare i dati tecnici relativi alla portata forniti dal costruttore per garantire il corretto funzionamento della stessa.

La caldaia deve essere collegata a condotti di scarico fumi ed aspirazione aria coassiali o sdoppiati che dovranno essere portati entrambi all'esterno. Senza di essi la caldaia **non deve** essere fatta funzionare.

3.2 ALLACCIAMENTI IDRAULICI

Prima di procedere agli allacci idraulici, si consiglia un lavaggio dell'impianto allo scopo di eliminare le impurità provenienti dalle tubazioni e dai radiatori che rischierebbero di danneggiare la caldaia.

- Procedere ora con gli allacciamenti idraulici della caldaia, rispettando quanto indicato sulla ditta.
- Collegare gli scarichi della valvola di sicurezza della caldaia ad un imbuto di scarico. Se non collegata, in caso di intervento potrebbe arrecare danni di cui non si renderebbe responsabile il costruttore della caldaia.
- Accertarsi che la pressione nella rete di alimentazione sia compresa tra 1 e 6 bar (nel caso di pressioni superiori installare un riduttore). La durezza dell'acqua di alimentazione condiziona la frequenza della pulizia del serpentino di scambio. L'opportunità di installare adeguate apparecchiature per il trattamento dell'acqua va esaminata in base alle caratteristiche dell'acqua stessa.

In caso di nuova installazione o sostituzione della caldaia è necessario effettuare una pulizia preventiva dell'impianto di riscaldamento.

Ai fini di garantire il buon funzionamento del prodotto, dopo ogni operazione di pulizia, aggiunta di additivi e/o trattamenti chimici (ad esempio liquidi antigelo, filmantiecc.), verificare che i parametri nella tabella rientrino nei valori indicati.

Tabella parametri acqua			
Parametri	udm	Acqua circuito riscaldamento	Acqua riempimento
Valore PH	/	7 - 8	/
Durezza	°F	/	15 - 20
Aspetto	/	/	Limpido

3.3 ALLACCIAMENTO GAS

Al fini di procedere ad un corretto collegamento rete gas operare come segue:

- effettuare la pulizia di tutte le tubazioni dell'impianto di adduzione del gas onde evitare eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia;
- alimentare la caldaia con una tubazione di sezione superiore o uguale a quella della caldaia stessa;
- effettuare un controllo della tenuta interna ed esterna dell'impianto e delle connessioni gas;
- installare a monte dell'apparecchio un rubinetto di intercettazione;
- collegare la linea gas alla caldaia;
- controllare che il gas distribuito sia corrispondente a quello per cui la caldaia è stata regolata in caso contrario far modificare le regolazioni della caldaia dai Centri Assistenza autorizzati;
- aprire il rubinetto del contatore e spurgare l'aria contenuta nel complesso dell'impianto tubazioni/apparecchi, procedendo successivamente apparecchio per apparecchio.

N.B.: Con funzionamento a GPL è assolutamente necessaria l'installazione di un riduttore di pressione a monte della caldaia. La pressione a monte della caldaia non deve essere superiore ai 60 mbar.

ASSICURARSI CHE LE TUBAZIONI IDRICHE E DEL GAS NON SIANO UTILIZZATE COME PRESA DI TERRADELL'IMPIANTO ELETTRICO; NON SONO ASSOLUTAMENTE IDONEE PER QUESTO USO. TALE CONDIZIONE CREA UNA SITUAZIONE DI PERICOLO. (NORMA CEI 64-8)

3.4 ALLACCIAMENTI ELETTRICI CALDAIA

Per i collegamenti elettrici, attenersi strettamente alle normative vigenti nazionali e locali e rispettare le seguenti avvertenze:

Il collegamento alla rete elettrica deve essere realizzato tramite un dispositivo di separazione con apertura bipolare di almeno 3,5 mm (EN 60335/1 - categoria 3). L'apparecchio funziona con corrente alternata a 230 Volt/50 Hz, ha una potenza elettrica di 110 W ed è conforme alla norma EN 60335-1.

È obbligatorio il collegamento con una sicura messa a terra, secondo la normativa vigente.

È responsabilità dell'installatore assicurare un'adeguata messa a terra dell'apparecchio; il costruttore non risponde per eventuali danni causati da una non corretta o mancata realizzazione della stessa.

È inoltre consigliato rispettare il collegamento fase neutro (L-N).

Il conduttore di terra deve essere di un paio di cm più lungo degli altri.

Per alimentazioni prive di riferimento a terra è necessario l'utilizzo di un trasformatore di isolamento con secondario ancorato a terra. È vietato l'uso dei tubi gas e/o acqua come messa a terra di apparecchi elettrici. Per l'allacciamento elettrico utilizzare il cavo alimentazione in dotazione.

In caso di sostituzione del cavo di alimentazione procedere come indicato:

- Togliere la tensione alla caldaia;
- smontare il frontale della caldaia;
- sfilare il pannello strumenti;
- scollegare il cavo di alimentazione dalla morsettiera sulla scheda elettrica, allentare il pressacavo e sfilare il cavo da sostituire;
- infilare il nuovo cavo di alimentazione attraverso il pressacavo e ricollegarlo alla morsettiera rispettando lo schema di collegamento indicato sulla scheda elettrica.

Per la sostituzione utilizzare uno dei seguenti tipi di cavo: H05VVF, H05-VVH2-F o superiori.

Se necessita il collegamento al termostato ambiente, utilizzare la morsettiera sul cruscotto.

Far verificare da personale abilitato che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata sulla targa caratteristica fissata al pannello frontale o sui dati tecnici di questo libretto, accertando in particolare che la sezione dei cavi dell'impianto sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio.

N.B.: l'azienda costruttrice declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti dal mancato collegamento della messa a terra della caldaia.

3.5 COLLEGAMENTO TERMINALI DI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA

I collegamenti alle canne fumarie e gli scarichi a parete (ove consentito) devono essere eseguiti nel rispetto delle vigenti regolamentazioni tecniche.

Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio in tutti i seguenti casi:

- Nuova installazione di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari;
- Ristrutturazione di impianti termici centralizzati;
- Ristrutturazione della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
- Trasformazione da impianto termico centralizzato a impianti individuali;
- Impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.

Fatte salve disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali, e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono essere applicate nei seguenti casi:

- Singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
- Nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.

Nella collocazione dei terminali dovranno essere adottate distanze non minori di 500 mm per la vicinanza di materiali sensibili all'azione dei prodotti della combustione (ad esempio, gronde e pluviali in materiale plastico, sporti in legname ecc.) a meno di non adottare adeguate misure schermanti nei riguardi di detti materiali. La caldaia è idonea a funzionare in modalità B prelevando aria dall'ambiente e in modalità C prelevando aria dall'esterno.

Nell'installazione di un sistema di scarico fare attenzione alle tenute per evitare infiltrazioni di fumi nel circuito aria.

Le tubazioni installate orizzontalmente devono avere una pendenza discendente (2.5%) verso l'apparecchio per evitare ristagni di condensa. Nel caso di installazione di tipo B il locale in cui la caldaia viene installata deve essere ventilato da una adeguata presa d'aria conforme alle norme vigenti. Nei locali con rischio di vapori corrosivi (esempio lavanderie, saloni per

parrucchiere, ambienti per processi galvanici ecc.) è molto importante utilizzare l'installazione di tipo C con prelievo di aria per la combustione dall'esterno. In questo modo si preserva la caldaia dagli effetti della corrosione.

Gli apparecchi tipo C, la cui camera di combustione e circuito di alimentazione d'aria sono a tenuta stagna rispetto all'ambiente, non hanno alcuna limitazione dovuta alle condizioni di aerazione ed al volume del locale.

Per non compromettere il regolare funzionamento della caldaia il luogo di installazione deve essere idoneo in relazione al valore della temperatura limite di funzionamento ed essere protetto in modo tale che la caldaia non entri direttamente in contatto con gli agenti atmosferici.

La caldaia è progettata per l'installazione a parete e deve essere installata su una parete idonea a sostenerne il peso.

Nella creazione di un vano tecnico si impone il rispetto di distanze minime che garantiscano l'accessibilità alle parti della caldaia.

Per la realizzazione di sistemi di aspirazione/scarico di tipo coassiale è obbligatorio l'utilizzo di accessori originali.

I condotti scarico fumi non devono essere a contatto o nelle vicinanze di materiali infiammabili e non devono attraversare strutture edili o pareti di materiale infiammabile.

Nel caso di installazione per sostituzione di una vecchia caldaia il sistema di aspirazione e scarico fumi andrà sempre sostituito.

La giunzione dei tubi scarico fumi viene realizzata con innesto maschio/femmina e guarnizione di tenuta.

Gli innesti devono essere disposti sempre contro il senso di scorrimento della condensa. Tipologie di collegamento della caldaia alla canna fumaria:

- collegamento coassiale della caldaia alla canna fumaria di aspirazione/scarico,
- collegamento sdoppiato della caldaia alla canna fumaria di scarico con aspirazione aria dall'esterno,
- collegamento sdoppiato della caldaia alla canna fumaria di scarico con aspirazione aria dall'ambiente.

Nel collegamento tra caldaia e canna fumaria debbono essere impiegati prodotti resistenti alla condensa. Per le lunghezze e cambi di direzione dei collegamenti consultare la tabella tipologie di scarico.

I kit di collegamento aspirazione/scarico fumi vengono forniti separatamente dall'apparecchio in base alle diverse soluzioni di installazione.

Il collegamento dalla caldaia alla canna fumaria è eseguito in tutti gli apparecchi con tubazioni coassiali $\varnothing$ 60/100 o tubazioni sdoppiate $\varnothing$ 80/80.

3.6 INSTALLAZIONE uscita posteriore (fig. 8).

Fissare alla parete la dima di carta con dell'adesivo.

Segnare i due fori necessari per fissare la staffa di supporto della caldaia situata all'interno dell'imballo e il centro del foro per il kit fumi.

Tolta la dima utilizzare due punte da trapano del diametro di 10 mm per fare i due fori necessari per il fissaggio della staffa.

Effettuare un foro di 105 mm per l'installazione del kit fumi concentrico Ø 60/100.

Posizionare la caldaia e fissare il kit fumi.

IMPORTANTE: Assicurarsi che la curva del kit fumi sia ben posizionata all'interno della guarnizione e verificare il corretto inserimento e serrare le viti del collare. Di seguito vengono descritte le operazioni principali.

Posizionare la curva e serrare con le viti presenti nel kit. Assicurarsi del corretto posizionamento delle guarnizioni.

Se il terminale risulta troppo lungo, bisogna accorciare il tubo seguendo le seguenti istruzioni: rimuovere il distanziatore che si trova all'interno e posizionare cautamente i tubi attraverso il muro. Inserire i tubi all'interno della curva facendo attenzione alla corretta posizione delle guarnizioni. La lunghezza massima dei tubi concentrici da poter utilizzare è di 8 metri.




Fig. 9

NOTA: una staffa di supporto, se necessario, da fissare al muro è disponibile per essere usata come sostegno dei condotti.

Mantenere una leggera inclinazione dei tubi verso la caldaia per permettere lo scarico della condensa in caldaia.

Nel caso fosse necessario, utilizzare delle prolunghe che devono essere installate con l'estremità allargata del tubo di ingresso aria e l'estremità affusolata del tubo di condotto di scarico fumi in direzione della griglia terminale. Le prolunghe devono unirsi insieme al tubo terminale standard e inserite fino alla battuta. Se una prolunga deve essere ridotta, questa deve essere fatta dall'estremità diritta e non dall'estremità allargata o affusolata.

Per misurare il tubo tutte le componenti devono essere montate e la lunghezza totale deve essere misurata correttamente prima del taglio.

L'estremità diritta della prolunga si collega alla caldaia. Nel tagliare

sia i condotti interni che esterni della prolunga, accertarsi sempre che l'estremità del condotto interno sia più lunga del condotto esterno. Tutti i giunti devono essere sigillati con le guarnizioni di gomma fornite. È importante mettere il distanziatore interno, fornito con il kit fumi.

3.7 INSTALLAZIONE CON USCITA LATERALE

Posizionare la dima alla parete dove si desidera installare la caldaia e verificare che rispetto alla parete laterale sia rispettata la distanza minima di 215 mm a destra e 196 mm a sinistra

Riportare le misure sulla parete laterale del foro per il condotto di aspirazione e scarico assicurandosi che vi sia una inclinazione dei tubi di 2.5° verso la caldaia per permettere lo scolo della condensa.

Rispettare la distanza minima dal centro del foro per il condotto aspirazione e scarico rispetto alla parete di 200 mm. Effettuare tutte le operazioni descritte in precedenza per il fissaggio della curva e del kit fumi. Se necessario utilizzare le prolunghe rispettando sempre la distanza massima ammessa per il kit orizzontale di aspirazione scarico Ø 60/100 che è di 8 metri compreso il terminale grigliato e la curva concentrica

3.8 CONDOTTI COASSIALI

I condotti coassiali possono essere orientati nella direzione più adatta alle esigenze dell'installazione. Per l'installazione seguire le istruzioni fornite con i kit specifici per caldaie a condensazione.



Fig. 12




Fig. 13

Tabella lunghezza tubi fumo							
Tipo	C ₁₃ (coassiali orizzontali)		C ₃₃ (coassiali verticali)		C ₅₃ (sdoppiato -aspirazione a parete, scarico a tetto)		
Diametro tubi	60-100 (concentrici)	80-125 (concentrici)	60-100 (concentrici)	80-125 (concentrici)	80 (tubo singolo)	60 (tubo singolo)	50 (tubo singolo)
Lunghezza minima (m)	0,3	0,3	1,0 (verticale)	1,0 (verticale)	0,5	0,5	0,5
Lunghezza massima (m)	11	30	11	30	60,0	22,0	10,0
Resistenza curva 45° (m)	0,5	1,25	0,5	0,5	1,25	1,25	1,25
Resistenza curva 90° (m)	1,0	2,5	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5

3.9 INSTALLAZIONE TUBI CONCENTRICI VERTICALI Ø 60/100, USCITA ORIZZONTALE

In figura è riportato il collegamento con l'uscita direttamente in verticale.

Il kit verticale in questa configurazione può essere prolungato fino ad un massimo di 8000 mm con terminale grigliato come in figura 16.




Fig. 16

3.10 INSTALLAZIONE TUBI CONCENTRICI VERTICALI Ø 60/100, USCITA VERTICALE

Lo scarico verticale con il terminale concentrico Ø 60/100, è da abbinare con il collettore verticale della figura 16. Vedere la figura 17 per le varie applicazioni e lunghezze.




Fig. 17

3.11 INSTALLAZIONE TUBI SEPARATI Ø 80/80

Lo scarico a tubi separati Ø 80/80 è da abbinare al kit sdoppiatore per permettere di separare i condotti di scarico fumi e aspirazione aria.

Dal condotto centrale vengono espulsi i prodotti della combustione e da quello laterale viene aspirata l'aria necessaria per la combustione.

Il condotto di aspirazione può essere installato indifferentemente a destra o sinistra rispetto al condotto centrale di scarico. Entrambi possono essere orientati in qualsiasi direzione.




Fig. 19




Fig. 21

Nel montaggio del kit sdoppiatore prestare la dovuta attenzione controllando che le guarnizioni siano correttamente posizionate. I collegamenti e le distanze massime e minime sono riportate nelle figure 19, 20, 21 e 22.





Fig. 20

3.12 INSTALLAZIONE TUBI CONCENTRICI VERTICALI Ø 80/125, USCITA ORIZZONTALE

In figura è riportato il collegamento con l'uscita verticale da abbinare con un adattatore dei tubi 60/100 - 80/125.

Il kit verticale in questa configurazione può essere prolungato fino ad un massimo di 23500 mm con terminale grigliato come in figura 23.




Fig. 22

3.13 INSTALLAZIONE TUBI CONCENTRICI VERTICALI Ø 80/125, USCITA VERTICALE

Lo scarico verticale con il terminale concentrico Ø 80/125, può essere prolungato fino ad un massimo di 25000 mm con terminale grigliato come in figura 23.




Fig.23

4 UTILIZZO

4.1 AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

- Il presente libretto d'istruzione costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto, assicurarsi pertanto che rimanga sempre a corredo dell'apparecchio, nel caso esso dovesse essere venduto o trasferito ad un altro utente, assicurarsi che il libretto accompagni la caldaia.
- Le operazioni di installazione, regolazione e prima accensione dell'apparecchio devono essere effettuate da personale professionalmente qualificato, in rispetto alla legge 46 del 05/03/90. Tutti i ns. centri di assistenza sono in possesso dei requisiti richiesti.
- L'eventuale trasformazione, per il funzionamento con un tipo di gas diverso da quello previsto dal costruttore, deve essere fatta da personale professionalmente qualificato. Esso dovrà verificare che i dati di targa e le tarature dei vari elementi di regolazione, siano idonee all'uso previsto per l'apparecchio.
- Verificare sempre la funzionalità del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione che non sia ostruito anche parzialmente.
- Garantire sempre la funzionalità del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione che non sia ostruito anche parzialmente.
- Non esporre la caldaia a vapori diretti dai piani cottura.
- Non bagnare la caldaia con spruzzi di acqua o altri liquidi.
- Non appoggiare alcun oggetto sopra la caldaia.
- Vietare l'uso della caldaia a bambini o persone inesperte.
- Nel caso si avvertisse odore di gas non azionare interruttori elettrici, non usare il telefono od altri elementi che possono provocare scintille, ma aprire immediatamente porte e finestre, chiudere il rubinetto gas ed infine chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato per la rimozione delle cause che hanno determinato la perdita. Si consiglia, l'installazione di rilevatori di fughe di gas da sistemarsi in posizioni opportune nel locale in cui viene installata la caldaia.
- Nel caso di inattività prolungata chiudere sempre il rubinetto principale di adduzione gas e scollegare la caldaia dall'impianto elettrico.
- In caso di disattivazione definitiva dell'apparecchio, fare eseguire le operazioni relative a personale professionalmente qualificato.

5.0 CONNESSIONI (Fig. 24-25)

5.1 VALVOLA DI SICUREZZA

La valvola di sicurezza si trova sul collettore di ritorno dell'impianto e lo scarico tramite un tubo è rivolto verso la parte posteriore in modo da evitare danni, in caso di intervento, alle parti elettriche. Si consiglia, comunque, il collegamento del tubo ad una conduttura di scarico verso l'esterno.

5.2 SCARICO CONDENSA

La caldaia è provvista di un sifone per lo scarico della condensa, generata dalle temperature di lavoro molto basse dei fumi. Al sifone è già collegato un tubo flessibile che deve sempre essere posizionato verso il basso o avere almeno una inclinazione minima di 2.5°.

5.3 Sonda ESTERNA

Il corretto funzionamento della sonda esterna è importante per un corretto controllo climatico. La sonda deve essere installata su una parete esterna all'edificio che si vuole riscaldare avendo l'accortezza di rispettare le seguenti indicazioni:

- deve essere montata sulla facciata più frequentemente esposta al vento, parete posta a NORD o NORD-OVEST evitando l'irraggiamento diretto dei raggi solari;
- deve essere montata a circa 2/3 dell'altezza della facciata;
- non deve trovarsi in prossimità di porte, finestre, scarichi di condotto d'aria o a ridosso di canne fumarie o altre fonti di calore.

Il collegamento elettrico alla sonda esterna va effettuato con un cavo bipolare con sezione da 0.5 a 1 mm², non fornito a corredo, con lunghezza massima di 30 metri. Non è necessario rispettare la polarità del cavo da allacciare alla sonda esterna.

Evitare di effettuare giunte su questo cavo; nel caso fossero necessarie devono essere stagnate ed adeguatamente protette.

Eventuali canalizzazioni del cavo di collegamento devono essere separate da cavi in tensione (230V_{AC})

POSIZIONE COLLEGAMENTI ACQUA E GAS

Fig. 24





Fig. 25

6.0 MESSA IN SERVIZIO DELLA CALDAIA (ACCENSIONE)

N.B.: la verifica iniziale della caldaia, deve essere effettuata da personale tecnico abilitato.

Per la messa in servizio dell'impianto occorre:

- aprire le finestre;
 - evitare la presenza di scintille e fiamme libere;
 - controllare la tenuta dell'impianto gas e dell'impianto acqua;
 - verificare la corrispondenza del gas utilizzato con quello per il quale la caldaia è predisposta;
 - caricare l'impianto di riscaldamento, tramite il rubinetto di riempimento (fig. 25) ad una pressione di 1.5 bar;
 - verificare che l'impianto sia ben sfiatato dall'aria;
 - accendere la caldaia e verificare la corretta accensione;
 - verificare che la portata gas e le relative velocità del ventilatore siano conformi a quelle indicate sul libretto e la targa della caldaia;
 - verificare l'intervento del dispositivo di sicurezza in caso di mancanza di gas;
 - controllare il funzionamento del riscaldamento e della produzione di acqua calda seguendo le indicazioni del capitolo 11. Se anche uno di questi controlli dovesse risultare negativo, la caldaia non deve essere messa in servizio.
- È possibile risalire ad eventuali anomalie, guasti o malfunzionamenti, che nella maggior parte dei casi causa un arresto del funzionamento della caldaia, attraverso il codice numerico che appare sul display del pannello strumenti (fig. 4).

Alla sezione 8 sono elencati i codici di allarme che la caldaia può visualizzare, con le relative segnalazioni.

In caso che la caldaia continui a non funzionare è necessario rivolgersi ad un servizio assistenza STEP CALDAIE autorizzato.

Durante il funzionamento, sul display appare la temperatura dell'acqua impostata, del riscaldamento o del sanitario in base alla richiesta del momento.

In caso di lunghi periodi di inattività, è preferibile la messa in sicurezza della caldaia effettuando le seguenti operazioni:

- spegnere l'interruttore generale;
 - chiudere il rubinetto gas;
- se vi è la possibilità che la temperatura scenda al di sotto di 0°C, fare effettuare dal vostro tecnico tutte le operazioni previste in questi casi, come l'utilizzo di soluzioni anticongelanti e lo svuotamento dell'impianto d'acqua sanitaria.

6.1 VERIFICA E REGOLAZIONE IN FUNZIONAMENTO SANITARIO

Impostare la caldaia in modo da operare alla massima velocità aprendo il rubinetto dell'acqua calda a flusso massimo.

Con la caldaia funzionante alla massima velocità verificare la pressione del gas che sia conforme ai requisiti.

Assicurarsi che questa pressione in ingresso possa essere ottenuta con tutti gli altri apparecchi a gas, facenti parte della rete, funzionanti.

Mettere l'apparecchio in posizione estate (sez. 1.2) aprire un rubinetto dell'acqua calda sanitaria (preferibilmente il rubinetto della vasca), assicurarsi che il rubinetto l'ingresso dell'acqua fredda sia aperto e che la temperatura del sanitario sia alla massima (sez. 1.2), regolare se necessario.

Dopo alcuni secondi il display digitale mostra la temperatura dell'acqua del sanitario e l'icona del rubinetto sul display lampeggia.

Se la caldaia non funziona, assicurarsi che la portata dell'acqua sia superiore al minimo necessario di 2.8 l/min.

La temperatura dell'acqua dipende dalla velocità con cui scorre. Se, a causa della pressione dell'acqua, la portata è troppo alta (e la temperatura troppo bassa per l'uso pratico) la portata può essere regolata.

6.2 VERIFICA E REGOLAZIONE IN FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO

La caldaia in funzione riscaldamento è stata impostata ad una potenza media e se, è necessario far eseguire una regolazione, bisogna rivolgersi ad un centro autorizzato STEP CALDAIE.

La regolazione deve essere rigorosamente eseguita, nella sequenza indicata, da personale qualificato.

6.3 CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Rimuovere il pannello frontale della caldaia. Aprire il rubinetto dell'acqua calda alla portata massima e attendere almeno cinque minuti o fino a quando la caldaia non abbia raggiunto la temperatura di esercizio. Inserire la sonda dello strumento del controllo fumi sulla presa del controllo fumi. Misurare il livello di CO₂ e verificare che il valore corrisponda a quanto riportato nella tabella a fianco.

Se è necessario fare una regolazione effettuare le seguenti operazioni:

- 1- Controllare la pressione di alimentazione del gas alla presa indicata in figura 26 con caldaia in funzione.
- 2- Regolare la velocità del ventilatore, (vedi istruzioni cap. 2 DATI TECNICI, tabelle 3 A/B/C/D/E/F/G/H/I/L/M/N/O).
- 3- Misurare il livello di CO₂ (vedi tabella dei valori di CO₂) e regolare se necessario agendo sul regolatore della valvola gas (fig. 26).

Le operazioni di regolazione devono essere eseguite da personale qualificato.

Regolatore di portata: utilizzare una chiave a brugola da 2.5 mm




Fig. 26

Tabella valori di CO ₂	CO ₂ %
NAT GAS	9.0 (+0,3 / -0,3)
LPG	10.5 (+0.3 / -0,3)

6.4 CONVERSIONE DELLA CALDAIA IN CASO DI CAMBIO GAS

Le caldaie sono impostate in fabbrica per funzionare con gas naturale o con gpl.

Il tipo di gas è segnato sulla targa caratteristica della caldaia fissata all'interno del pannello sinistro della caldaia.

La conversione di gas deve essere effettuata da personale qualificato.

Per passare da un gas all'altro è necessario eseguire le operazioni già descritte nella sezione precedente.

Tabelle di regolazione riscaldamento (portata termica/velocità ventilatore)


Riscaldamento	AETERNA MX 12 PN R		AETERNA MX 20 PN R		AETERNA MX 25 PN R		AETERNA MX 30 PN R		AETERNA MX 35 PN R	
	Portata Termica	Giri/min	Portata Termica	Giri/min	Portata Termica	Giri/min	Portata Termica	Giri/min	Portata Termica	Giri/min
Max	12,7	G20: 3700 G31: 3200	21	G20: 5900 G31: 5400	25	G20: 5800 G31: 5300	29,0	G20: 6500 G31: 6000	33,0	G20: 7500 G31: 7000
Min	3,7	1200	3,7	1200	4,0	1200	4,0	1200	4,0	1200

Tabelle di regolazione sanitario con bollitore (portata termica/velocità ventilatore)

Sanitario	AETERNA MX 12 PN R		AETERNA MX 20 PN R		AETERNA MX 25 PN R		AETERNA MX 30 PN R		AETERNA MX 35 PN R	
	Portata Termica	Giri/min	Portata Termica	Giri/min	Portata Termica	Giri/min	Portata Termica	Giri/min	Portata Termica	Giri/min
Max	18,70	G20: 5200 G31: 4700	25,5	G20: 6900 G31: 6400	31	G20: 7100 G31: 6600	34,8	G20: 7800 G31: 7300	34,8	G20: 7800 G31: 7300
Min	3,7	1200	3,7	1200	4,0	1200	4,0	1200	4,0	1200

GRAFICO DELLE POTENZE RISCALDAMENTO E SANITARIO

Fig. 27



6.5 FUNZIONE TEST/SPAZZACAMINO


È possibile attivare la modalità di TEST con funzionamento della caldaia alla massima o minima potenza impostata. Premere i pulsanti 1 e 2 insieme per 5 secondi (Fig. 3) per entrare in funzione TEST.

Premere i pulsanti 4 per il funzionamento alla massima potenza e 3 per il funzionamento alla minima potenza.

La funzione test si disattiverà automaticamente dopo 15 min. se non si premono nel frattempo i tasti 3 o 4.

Per uscire prima premere il pulsante 2 di ESC.

N.B.: il valore della potenza minima del sanitario e del riscaldamento è uguale.



6.6 COMPENSAZIONE CLIMATICA

La compensazione climatica è attivata quando è presente il collegamento con la sonda esterna.

La curva di compensazione del riscaldamento provvede a mantenere una temperatura teorica di 20°C in ambiente per temperature esterne comprese tra +20°C e -20°C. La scelta della curva dipende dalla temperatura esterna minima di progetto (e quindi dalla località geografica) e dalla temperatura di mandata progetto (e quindi dal tipo di impianto) e va calcolata con attenzione da parte dell'installatore, secondo la seguente formula:

$$K = 10 \times (T. \text{ mandata progetto} - 20) / (20 - T. \text{ esterna di progetto})$$

Se dal calcolo risulta un valore intermedio tra due curve, si consiglia di scegliere la curva di compensazione più vicina al valore ottenuto. Esempio: se il valore ottenuto dal calcolo è 8, esso si trova tra la curva 5 e la curva 10. In questo caso scegliere la curva più vicina cioè 10.

Per le modalità di modifica del parametro di compensazione fare riferimento alla sezione 1.2.

Località	Temperatura esterna minima progetto	Località	Temperatura esterna minima progetto	Località	Temperatura esterna minima progetto
Torino	-8	Vicenza	-5	Viterbo	-2
Alessandria	-8	Vicenza altopiani	-10	Napoli	2
Asti	-8	Trieste	-5	Avellino	-2
Cuneo	-10	Gorizia	-5	Benevento	-2
Alta Valle Cuneese	-15	Pordenone	-5	Caserta	0
Novara	-5	Udine	-5	Salerno	2
Vercelli	-7	Bassa Carnia	-7	L'Aquila	-5
Aosta	-10	Alta Carnia	-10	Chieti	0
Valle d'Aosta	-15	Tarvisio	-15	Pescara	2
Alta valle d'Aosta	-20	Bologna	-5	Teramo	-5
Genova	0	Ferrara	-5	Campobasso	-4
Imperia	0	Forlì	-5	Bari	0
La Spezia	0	Modena	-5	Brindisi	0
Savona	0	Parma	-5	Foggia	0
Milano	-5	Piacenza	-5	Lecce	0
Bergamo	-5	Provincia Piacenza	-7	Taranto	0
Brescia	-7	Reggio Emilia	-5	Potenza	-3
Como	-5	Ancona	-2	Matera	-2
Provincia Como	-7	Macerata	-2	Reggio Calabria	3
Cremona	-5	Pesaro	-2	Catanzaro	-2
Mantova	-5	Firenze	0	Cosenza	-3
Pavia	-5	Arezzo	0	Palermo	5
Sondrio	-10	Grosseto	0	Agrigento	3
Alta Valtellina	-15	Livorno	0	Caltanissetta	0
Varese	-5	Lucca	0	Catania	5
Trento	-12	Massa	0	Enna	-3
Bolzano	-15	Carrara	0	Messina	5
Venezia	-5	Pisa	0	Ragusa	0
Belluno	-10	Siena	-2	Siracusa	5
Padova	-5	Perugia	-2	Trapani	5
Rovigo	-5	Terni	-2	Cagliari	3
Treviso	-5	Roma	0	Nuoro	0
Verona	-5	Frosinone	0	Sassari	2
Verona zona lago	-3	Latina	2		
Verona zona montagna	-10	Rieti	-3		

7.0 MANUTENZIONE

Per garantire il permanere delle caratteristiche di funzionalità ed efficienza del prodotto e per rispettare le prescrizioni della legislazione vigente, è necessario sottoporre l'apparecchio a controlli sistematici a intervalli regolari. Per la manutenzione attenersi a quanto descritto nel capitolo 1 "Avvertenze e sicurezze". Nel caso di interventi o di manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti dei fumi e/o nei dispositivi di scarico dei fumi e loro accessori, spegnere l'apparecchio e, a lavori ultimati, farne verificare l'efficienza da personale qualificato.




Fig. 28

7.1 SOSTITUZIONE PANNELLI CALDAIA (fig. 28-29)

Per rimuovere il pannello frontale occorre:

- svitare le due viti nella parte inferiore della caldaia;
- rimuovere il pannello frontale sollevandolo dalla parte inferiore per poi sfilarlo verso l'alto;

Per rimuovere i pannelli laterali occorre:

- togliere il pannello frontale;
- svitare le due viti frontali dei pannelli laterali e tirare

7.2 SOSTITUZIONE ELETTRODI (fig. 30)

Rimuovere il pannello frontale.

Togliere le connessioni elettriche e svitare le due viti di fissaggio dell'elettrodo da sostituire e, se necessario, cambiare la guarnizione.

Rispettare il posizionamento dell'elettrodo di accensione e di rilevazione fiamma come mostrato di figura 30.

IMPORTANTE: Prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione dell'apparecchio agire sull'interruttore dell'apparecchio stesso e dell'impianto per interrompere l'alimentazione elettrica e chiudere l'alimentazione del gas agendo sul rubinetto situato sulla caldaia.




Fig. 29




Fig. 30

7.0 SOSTITUZIONE VENTILATORE (Fig. 31)

Fig. 31

Rimuovere il pannello frontale.

Scollegare le connessioni elettriche dal ventilatore, svitare il dado del tubo gas, togliere la clip e rimuovere il tubo gas. Svitare le 4 viti di fissaggio del ventilatore sul collettore e rimuovere il ventilatore.

Sostituire con il nuovo ventilatore utilizzando lo stesso venturi rimuovendo le 3 viti di fissaggio e, importante, riposizionando l'o-ring di tenuta tra il ventilatore e il venturi.

Rimontare il tubo di collegamento tra il ventilatore e la valvola gas rimuovendo la clip di fissaggio e, importante, riposizionare l'o-ring di tenuta tra raccordo e ventilatore.

Se necessario utilizzare o-ring nuovi.





Fig. 32

7.1 SOSTITUZIONE SENSORE SANITARIO (Fig. 32)

Rimuovere il pannello frontale.

Svuotare l'acqua del sanitario, chiudendo il rubinetto di ingresso del sanitario della caldaia e aprire un rubinetto di utilizzo presenti nell'impianto, togliere la connessione elettrica e svitare.

Ripristinare il sensore nuovo in ordine inverso.

N.B. Controllare che il sensore abbia l'o-ring di tenuta già montato.

7.2 SOSTITUZIONE SENSORE FLUSSO SANITARIO E/O TURBINA (Fig. 32)

Rimuovere il pannello frontale.

Per rimuovere il sensore di flusso, occorre sganciare il sensore di flusso dalla turbina e staccare la connessione elettrica.

Per rimuovere la turbina, occorre svuotare l'acqua del sanitario, sganciare il sensore di flusso e svitare.

7.3 RIMOZIONE MOTORE VALVOLA DEVIATRICE (Fig. 32)

Rimuovere il pannello frontale.
Staccare la connessione elettrica, togliere la clip di fissaggio e rimuovere il motore della valvola deviatrice.

7.4 SOSTITUZIONE STELO OTTURATORE VALVOLA DEVIATRICE (Fig. 32)

Rimuovere il pannello frontale.
Svuotare l'acqua del riscaldamento tramite il rubinetto di scarico e l'acqua del sanitario.
Rimuovere la valvola deviatrice, svitare e rimuovere lo stelo.

7.5 SOSTITUZIONE VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR (Fig. 32)

Rimuovere il pannello frontale.
Svuotare l'impianto di riscaldamento tramite il rubinetto di scarico, togliere la clip di fissaggio e rimuovere la valvola di sicurezza.

7.6 SOSTITUZIONE SCAMBIATORE A PIASTRE (Fig. 32)

Rimuovere il pannello frontale e il pannello di protezione inferiore.

Svuotare l'acqua del riscaldamento tramite il rubinetto di scarico e l'acqua del sanitario come indicato in sezione. Svitare le due viti di fissaggio e rimuovere lo scambiatore.

N.B. Dopo la rimozione usare o-ring nuovi.

7.7 SOSTITUZIONE TRASDUTTORE ACQUA (Fig. 32)

Rimuovere il pannello frontale.
Svuotare l'acqua del riscaldamento tramite il rubinetto di scarico, togliere la connessione elettrica, togliere la clip di fissaggio al gruppo idraulico e rimuovere il trasduttore.

7.8 SOSTITUZIONE BRUCIATORE (Fig. 33)

Rimuovere il pannello frontale. Scollegare le connessioni elettriche dal ventilatore, svitare il dado del tubo gas, togliere la clip e rimuovere il tubo gas.
Svitare le 4 viti di fissaggio del coperchio allo scambiatore, rimuovere il silenziatore e tutto l'insieme collettore aria/gas con il ventilatore. Togliere gli elettrodi e l'isolante aiutandosi con un cacciavite per spostare le clip.
Per rimuovere il bruciatore svitare le viti con utilizzando una chiave Tork T15.





Fig. 33

7.9 SOSTITUZIONE CIRCOLATORE (Fig. 34)

Rimuovere il pannello frontale e il pannello laterale destro.

Svuotare l'acqua dell'impianto tramite il rubinetto di scarico, togliere le connessioni elettriche, svitare il tubo di ritorno e sganciare la clip di fissaggio al gruppo idraulico.

N.B. Dopo la rimozione si consiglia di utilizzare un o-ring nuovo.



7.10 SOSTITUZIONE SENSORI RISCALDAMENTO (Fig. 35)

Rimuovere il pannello frontale.

Togliere il collegamento elettrico alla sonda e sganciare il sensore tirando leggermente.

7.11 SOSTITUZIONE TERMOSTATO LIMITE (Fig. 35)

Rimuovere il pannello frontale.

Togliere la connessione elettrica, svitare le due viti di fissaggio alla piastrina di tubo e rimuovere il sensore.

7.12 SOSTITUZIONE SENSORE FUMI (Fig. 1 punto 24)

Rimuovere il pannello frontale.

Togliere la connessione elettrica e ruotare il sensore per sganciarlo.

7.13 PULIZIA E SOSTITUZIONE RACCOGLI CONDENSA (Fig. 36)

Rimuovere il pannello frontale, il pannello di protezione inferiore e il pannello laterale sinistro.

Per la pulizia è necessario rimuovere il tappo inferiore e procedere alla rimozione di eventuali residui che possano ostacolare il deflusso della condensa.

Se occorre sostituire il raccogli condensa è necessario rimuovere la clip di fissaggio svitando la vite di serraggio.




Fig. 35




Fig. 36

7.14 SOSTITUZIONE VALVOLA GAS (Fig. 1 punto 27)

Rimuovere il pannello frontale.
Chiudere il rubinetto di alimentazione gas (fig. 2 punto 24), togliere la connessione elettrica, svitare le due connessioni di fissaggio ai tubi e rimuovere la valvola gas.

N.B. Quando la valvola gas è stata sostituita è necessario controllare la combustione e ritare il sistema come in sezione 6.3.

7.15 SOSTITUZIONE SCATOLA PANNELLO STRUMENTI (Fig. 37)

È possibile, per facilitare le operazioni di manutenzione sulla caldaia, sganciare la scatola del pannello strumenti come indicato nelle figure 37 e 38.

Per rimuovere la scatola occorre, rimuovere il pannello frontale e, con entrambe le mani, sollevare e tirare verso l'esterno la scatola.




Fig.37




Fig.38




Fig.39

CONNESSIONE ESTERNA (Fig. 39)

Rimuovere il pannello frontale.
Rimuovere il cavallotto presente sulla scatola inserito sul connettore a 2 vie e collegare il controllo esterno.


7.16 SOSTITUZIONE CIRCUITO STAMPATO/DISPLAY (Fig. 39)

Rimuovere il pannello frontale e il pannello strumenti dalla scatola.
Togliere le connessioni elettriche dal circuito stampato e svitare le 4 viti di fissaggio sulla scatola.

8 CONTROLLO FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO


Prima di cominciare il controllo essere sicuri che:

- i rubinetti del gas e dell'acqua devono essere aperti e l'impianto deve essere privo di aria all' interno;
- la pressione dell'acqua dell'impianto deve essere compresa fra 1 e 1.5 bar;
- la caldaia deve essere collegata alla alimentazione elettrica e messa in funzione ON (sez. 1.2);
- selezionare la posizione inverno (sez. 1.2);
- selezionare la temperatura del riscaldamento alla massima (sez. 1.2).




8.1 LOG DEGLI ERRORI


È possibile vedere gli ultimi errori registrati dalla caldaia premendo il tasto 1 e 5 per 5 secondi




Premere il tasto + e – sanitario (5 e 6) per vedere tutti gli errori in sequenza.



Per cancellare gli errori premere il tasto RESET (2) per 5 secondi.



Premendo contemporaneamente i tasti 5 e 6 si può uscire dalla funzione log degli errori.




In ogni caso l'uscita dal log degli errori avviene dopo 30 secondi, se non si premono altri tasti.

8.2 CONTROLLO FUNZIONAMENTO IN SANITARIO

Prima di cominciare il controllo essere sicuri che:

- i rubinetti del gas e dell'acqua devono essere aperti e l'impianto deve essere privo di aria all'interno;
- la pressione dell'acqua dell'impianto deve essere compresa fra 1 e 1.5 bar;
- la caldaia deve essere collegata alla alimentazione elettrica e messa in funzione ON (sez. 1.2);
- selezionare la posizione estate (sez. 1.2);
- selezionare la temperatura del sanitario alla massima (sez. 1.2);
- aprire un rubinetto per l'acqua calda.



9 COLLEGAMENTI ELETTRICI




Fig. 41

10 Elenco dei parametri


- modificabili dall'INSTALLATORE (Premendo i tasti 2 e 4)

Parametri	Range	Descrizione	Valori	Default
P01	16 ÷ P20	Massima velocità ventilatore in RISCALDAM.	visualizzato in RPM/100	61
P02	16 ÷ P22	Massima velocità ventilatore in SANITARIO	visualizzato in RPM/100	72
P03	0 ÷ 1	Preriscaldamento	0 = disabilitato 1 = abilitato	0
P04	0 ÷ 1	Tipo di impianto (alta o bassa temp.)	1 = Alta temperatura 0 = Bassa temperatura	1 (Normal Range)
P05	0 ÷ 30	Compensazione sonda esterna KD		20
P06	0 ÷ 1	Antiblocco pompa (per 10 sec/giorno)	0 = disabilitato 1 = abilitato	1
P07	0 ÷ 0	Non usato	0	0
P08	0 ÷ 0	Non usato	0	0
P09	30 +80	Lenta accensione (soft start power level)	% della potenza	30
P10	0 ÷ 3	Potenza caldaia (in combinazione con P34)	0= 20 KW 1= 30 KW 2= 30 KW 3= 35 KW	0= 20 KW
P11	1 ÷ 5	Tipo di caldaia	1 = istantanea con 2 sonde temp. 2 = istantanea con 1 sonda temp. 3 = solo riscaldamento 4 = risc. + bollitore 5 = risc. + bollitore+orologio boll.	1= rapida combinata Doppia sonda
P12	0 ÷ 0	Non usato	--	--
P13	0 ÷ 1	Tipo di circolatore	0 = WILO Yonos PARA 1 = GRUNDFOS UPM/UPM2 / Shinoho Type GPA15-5	1 = GRUNDFOS UPM/UPM2
P14	0 ÷ 1	Abilitazione termostato fumi	0= disabilitato 1= abilitato	1= enabled
P15	0 ÷ 0	Non usato	0	0

- modificabili dal TECNICO (Premendo i tasti 2 e 4)

P16	0 ÷ 250	Tempo post circolazione pompa in riscaldamento	secondi	180 sec
P17	0 ÷ 90	Post ventilazione (tempo)	secondi	60 sec
P18	0 ÷ 255	Anti accensione frequente in riscaldamento	minuti	3
P19	10 ÷ 40	Minima velocità ventilatore in riscaldamento	visualizzato in RPM/100	12
P20	16 ÷ 150	Massima velocità ventilatore in riscaldamento	visualizzato in RPM/100	61
P21	10 ÷ 40	Minima velocità ventilatore in sanitario	visualizzato in RPM/100	12
P22	16 ÷ 150	Massima velocità ventilatore in sanitario	visualizzato in RPM/100	72
P23	0 ÷ 40	Flussostato/Flussimetro sanitario	0=flussostato 10-40=flussimetro con un limite minimo di frequenza (Hertz)	17=Hetz del flussimetro
P24	0 ÷ 1	Errore surriscaldamento veloce	0 = disabilitato 1 = abilitato	0
P25	0 ÷ 99	Tempo rampa in riscaldamento	minuti	3
P26	0 ÷ 0	Non usato	0	0
P27	0 ÷ 1	Controllo risc. primario sanitario	0 = temp. primario dipendente dal set point 1= fisso 80°C	0 (setpoint related)
P28	40 ÷ 255	Post ventilazione (giri/min)	visualizzato in RPM/100	30
P29	0 ÷ 240	Tempo post circolazione sanitario	secondi	30 sec
P30	0 ÷ 30	Controllo modulazione sul Delta T mandata - ritorno	0= modulazione disabilitata / 1 - 30 °C	25 °C
P31	10 ÷ 240	Intervallo di tempo controllo circolatore	secondi	30 sec
P32	50 ÷ 70	Minima modulazione pompa	% della massima velocità circolatore	50%
P33	70 ÷ 100	Massima modulazione pompa	% della massima velocità circolatore	100%
P34	0 ÷ 1	Tipo di ventilatore	0 = FIME VPX0098233 1 = FIME PX090	0 = FIME VPX0098233


Pixel 25 MIX PN
tav.1 (2018)



AETERNA 25 MX PN componenti tav.1 (2018)

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	TEL1850P	TELAIO COMPLETO
2	LRV1800P	LAMIERA REGGIVASO
3	LSC1800P	LAMIERA SUPPORTO CRUSCOTTO
4	LSI1800P	LAMIERA SCORRIMENTO IDROMETRO
5	LFT1800P	LAMIERA FISSAGGIO IDROMETRO
6	LFT1801P	LAMIERA FERMATUBO
7	LSS1800P	LAMIERA SOSTEGNO SIFONE
8	FIAB1800P	FIANCO AETERNA MX
9	PAMV1800P	FRONTALE AETERNA MX
10	CCR1100P	CORNICE AETERNA MX
11	NEO0001P	NEOPREME ADESIVO
12	ISB1800P	ISOLANTE PARETE INFERIORE
13	ISB1801P	ISOLANTE FRONTALE LUNGO
14	ISB1802P	ISOLANTE FRONTALE CORTO
15	PRU1800P	PROFILO AD "U" SILICONE
16	PRN1800P	PERNO PER MANTELLO M5
17	DIS1800P	DISTANZIALE ATTACCO SCAMBIATORE
18	VIT0301P	VITE UNI 6954 - ST4,2 x 9,5 - C - Z

Pixel 25 MX PN tav.2 (2018)




AETERNA 25 MX PN componenti tav.2 (2018)

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	SCAMX1024PN	CORPO BRUCIATORE
2	SON1800P	SONDA FUMI
3	ELE1800P	ELETTRODO ACCENSIONE
4	ELE1801P	ELETTRODO RILEVAZIONE
5	VNT1800P	VENTILATORE
6	GAM1800P	MISCELATORE
7	TUB1850P	TUBO ASPIRAZIONE ARIA
8	MOL1806P	MOLLA MISCELATORE
9	TUB1807P	TUBO Ø14 VALVOLA GAS SCAMBIATORE
10	VAL0304P	VALVOLA GAS
11	MAN1800P	MANOMETRO BIANCO ATT. RAPIDO
12	PSI1801P	PASSACAVO PER ASOLA FORATO
13	PAS0002P1	PASSACAVO NERO D.15
14	PSI0002P	PASSATUBO D.14 x 38
15	PSI0001P	PASSACAVO SILICONE D.1,8 x 21
16	CRU1801P	CRUSCOTTO AETERNA MX
17	FER0001P1	FERMACAVI CRUSCOTTO AETERNA
18	PUL1800P	PULSANTE PER SCHEDA PX MX
19	SCHMX1800P	MONOSCHEDA DIGITALE PX MX
20	CHI1800P	CHIUSURA CRUSCOTTO
21	LPC1800P	LAMIERA POSTERIORE CRUSCOTTO
22	FST1800P	FASTON MULTIPOLO
23	VIT1802P	VITE AUT. ZNC 2,9x9,5 ISO 7049
24	GFV1801P	GUARNIZIONE PER ELETTRODO
25	GFV1800P	GUARNIZIONE VENTILATORE
26	ORI1803P	O-RING 63 X 3.0 XP70
27	ORI1804P	O-RING 19 X 2.50 PB701
28	GFV0004P	GUARNIZIONE G3/4" Sp.2
29	RON0007P	RONDELLA M6 ISO7094
30	DAE1800P	AUTOBL. FLANGIATO ANSI B18.16.3M - M6 x 1
31	VIT0012P	VITE TC M4x6 ZINC
32	VIT1801P	VITE AUT. 3,5x9,5 ISO 7049
33	VIT1806P	VITE AUTOF. ZNC. 3,5x40 ISO7049
34	VIT1800P	VITE AUTOF. ZNC. 3,5x25 ISO7049


Pixel 25 MIX PN

tav.3 (2018)



AETERNA 25 MX PN componenti tav.3 (2018)

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	CIR1800P	CIRCOLATORE
1A	VAL1801P	VALVOLA SFIATO ARIA
2	ORI1408P	O-RING R8 (8.9 x 2.7) EP 851
3	MOL1801P	CLIP D10
4	TAP1801P	TAPPO CIRCOLATORE
5	MOL1802P	CLIP D6
6	ORI1802P	O-R 5,00x3,00
7	MOL1800P	CLIP D17
8	VAL1800P	VALVOLA DI SICUREZZA
9	PRS1800P	PRESSOSTATO UNIPOLARE CAMPINI
10	MOL1805P	CLIP D9
11	TAP1800P	TAPPO BLOCCHETTO DI RITORNO
12	ORI1801P	O-R 7,30x2,70
13	ORI0103P1	O-RING R15 (18,3X3,6) EP856
14	VIT0011P	VITE M5x16 UNI 5931 ACC.INOX
15	ORI1800P	O-R 17,00x4,00
16	MOL1803P	CLIP D21
17	TRB1800P	TURBINA
18	FIL0931P1	FILTRO PER VALVOLA IDRAULICA
19	RAC1800P	RACCORDO BLOCCHETTO DI RITORNO
20	ORI0914P	O-R R14 (18.4x2.7) EP851
21	BRI1800P	BLOCCHETTO DI RITORNO
22	SON1801P	SONDA AD IMMERSIONE
23	VIT0039P	VITE TRILOBATA M5X10 UNI8112
24	VIT1804P	VITE PER PLASTICA C15 CEM.510
25	FAS1800P	FASCETTA
26	SRC1800P	SIFONE CONDENSA
27	MOL0001P	MOLLA INNESTO TUBO MANDATA
28	GRU1800P	GRUPPO MANDATA 3VIE MONOTERMICO
29	MOL1804P	MOLLA FISSAGGIO MOTORE
30	CDA0002P	CONTRODADO G1/2" CH.24
31	RIC0202P2	ATTUATORE PER DISTRIBUTORE 3 VIE
32	SCA0900P	SCAMBIATORE 12 PIASTRE FLUSSO INCROCIATO
33	ORI1013P	OR 16.9 x 2.7 R13
34	TSSCX01P	TUBO SCARICO CONDENSA
35	TUB1801P	TUBO BRUCIATORE-MANDATA
36	SONC1800P	SONDA A CONTATTO CON MOLLA
37	TER1800P	KLIXON 95° M4
38	MOL0002P	MOLLA INNESTO TUBI BRUCIATORE
39	VES1800P	VASO ESPANSIONE MX
40	CDA0008P	DADO ESAG. G 1/4" CH. 16 - OTTONE-
41	GFV0002P	GUARNIZIONE G3/8" Sp.2
42	TUB1800P	TUBO CIRCOLATORE- BRUCIATORE
43	GFV0004P	GUARNIZIONE G3/4" Sp.2



CE

 **STEP**
la nuova dimensione del calore

Sede legale: Via Einstein, 23

46030 S. Giorgio (Mantova)



(0376) 274660



Fax (0376) 274661

Produzione: Via S. Giovanni XXIII, 105

26865 S. Rocco al Porto (LODI)



(0377) 569677



(0377) 569456